


STĀVA PLĀNA FRAGMENTS AR SPĒKA TĪKLIEM

M 1:100

U=400/230V



TELPU EKSPLIKĀCJĀJA

Nr. plānā	Nosaukums	Piezīmes
1	Zāle	2
101	Trenera telpa	3
102	Vējīveris	
103	Palīgtelpa	
104	Parīgtelpa	
105	Gerbtuve	
106	Koridors	
107	Prieķstelpa	
108	Tualete	

Norādījumi:

- Spēka instalačiju veikt slēpti zem apmetuma vinoplasta caurulēs ar PPJ un FRHF-180/E30 markas kabeļiem.
- Pārejas caur sienām izpildīt vinoplasta caurulēs.
- Sienas kontaktus montēt 1.10m augstumā no tīrās grīdas (ja nav uzrādīts plānā cits izmērs), ne tuvāk, ka 0.50m no ūdensvada un apkures caurulēm.
- Esošās elektro sadalīnes vietā uzstādīt jauno sadalīni ASS. Sadalīni montēt atklāti virs apmetuma 1.70m augstumā (līdz sadalīnes augšdaļai).
- Kabeļu montāžas trases un sienas kontaktu izvietojums plānā parādīts nosacīti; precīzēt būvniecības gaitā, ķemot vērā santehnisko cauruljādu, vēdināšanas ierīču un tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.
- Spēta zālē (telpā Nr.101), lai mehāniski aizsargāt, sienas kontaktus montēt zem apmetuma metālās aizsargķārbās ar vākiem; kārbu tipu un veidu precīzēt būvniecības gaitā; elektrisko zvanu aizsargrežji.
- Elektroiekārtu metāla dajās, kurās neatrodas zem sprieguma, bet var zem tā nokļūt izolācijas bojājuma rezultātā, nepieciešams sazemēt.
- Ja kabeļi vai caurules ir liebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsizturība.
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām.

(101)

Artnr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Istrādātā, Istrās pagastā, Ludzas novadā.
Projekta vadītājs	A. Kuzmins			"Skolaskalns"	"Skolaskalns", Vecslabādā, Istrās pagastā, Ludzas novadā.
Izstrādāja	V. Komars	<i>Komars</i>	05.2011	Lopas nosaukums	STĀVA PLĀNA FRAGMENTS AR SPĒKA TĪKLIEM
Atnr.Nr.				Proj. sākotne TP	44 - P/11 Māksla EL Lopas 5 1:100 Mārcs

Būvkom.reg.Nr.2726-R
RĒZEKNES NAMS