

SPECIFIKĀCIJA (SĀKUMS)

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Apgaismes armatūra kompaktai luminiscences spuldzei; 1x18W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP40; komplektā ar spuldzi	kompl.	5	
2.	Apgaismes armatūra kompaktai luminiscences spuldzei; 1x18W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP44; komplektā ar spuldzi	kompl.	5	
3.	Apgaismes armatūra kompakām luminiscences spuldzēm; 2x18W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP40; komplektā ar spuldzēm	kompl.	18	
4.	Apgaismes armatūra kompakām luminiscences spuldzēm; 2x18W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP44; komplektā ar spuldzēm	kompl.	1	
5.	Piekaramā apgaismes armatūra lustras veida kvēlspuldzēm 5x100W; 230V; komplektā ar spuldzēm	kompl.	4	
6.	Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8; 2x36W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP40; komplektā ar spuldzēm T8/36W	kompl.	10	
7.	Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8; 2x36W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP44; komplektā ar spuldzēm T8/36W	kompl.	2	
8.	Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8; 2x36W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP54; komplektā ar spuldzēm T8/36W	kompl.	6	
9.	Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8; 4x18W; montāžai uz virsmu; ar paraboloisko optiku; IP20; komplektā ar spuldzēm T8/18W	kompl.	44	
10.	Apgaismes armatūra kvēlspuldzei 1x60W; 230V montāžai uz virsmu; IP44	kompl.	6	
11.	Apgaismes armatūra kompaktai luminisc. spuldzei 1x8W; ar piktoqrammu "IZEJA"; montāžai pie griestiem; 1 st. autonom. režīmā; komplektā ar spuldzi	kompl.	9	
12.	Avārijas nepātrauktas barošanas invertors ar akumulatoru; montāžai apgaismes armatūrā; 1 stundas autonom. režīmā; 36W; 230V	kompl.	10	
13.	Kvēlspuldze E27; 230V; 60W	gab.	6	
14.	Vienpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	15	
15.	Vienpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP44	gab.	1	
16.	Vienpolīgs apgaismes slēdzis montāžai uz virsmu; 250V; 10A; IP44	gab.	2	
17.	Vienpolīgs apg. slēdzis ar pārslēdzošo kontaktu mont. kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	2	
18.	Dīvpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	15	
19.	Dīvpolīgs apgaismes slēdzis montāžai uz virsmu; 250V; 10A; IP44	gab.	1	
20.	Trīspolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	3	
21.	Vienpolīga spiedpoga (tasteris) montāžai kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	2	
22.	Sienas kontakts montāžai kārbā; 250V; 16A; L+N+PE; IP20	gab.	103	
23.	Sienas kontakts montāžai kārbā; 250V; 16A; L+N+PE; IP44	gab.	3	
24.	Sienas kontakts montāžai uz virsmu; 250V; 16A; L+N+PE; IP44	gab.	1	
25.	Sienas kontakts montāžai uz virsmu; 400V; 25A; 3L+N+PE; IP44	gab.	1	
26.	Sienas kontakts montāžai uz DIN slīdes; 250V; 16A; L+N+PE; IP20	gab.	2	
27.	Universālā montāžas kārba zem apmetuma montāžai	gab.	124	
28.	Nozarkārba zem apmetuma montāžai	gab.	100	
29.	Apgaismes slēdža/sienas kontakta plastikāts dekoratīvais rāmītis "1x"	gab.	38	
30.	Sienas kontaktu plastikāts dekoratīvais rāmītis "2x"	gab.	27	
31.	Sienas kontaktu plastikāts dekoratīvais rāmītis "4x"	gab.	14	
32.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "C" montāžai uz DIN slīdes	gab.	1	
33.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "B" montāžai uz DIN slīdes	gab.	26	
34.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "C" montāžai uz DIN slīdes	gab.	3	
35.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "B" montāžai uz DIN slīdes	gab.	10	
36.	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "C" montāžai uz DIN slīdes	gab.	1	
37.	Automātiskais slēdzis ~3; 3pol.; 16A "B" montāžai uz DIN slīdes	gab.	1	
38.	Automātiskais slēdzis ~3; 3pol.; 16A "C" montāžai uz DIN slīdes	gab.	1	
39.	Automātiskais slēdzis ~3; 3pol.; 20A "C" montāžai uz DIN slīdes	gab.	1	

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
40.	Noplūdes strāvas automātiskais slēdzis ~1; 2pol.; 20A / 0.03A; montāžai uz DIN slīdes	kompl.	4	
41.	Noplūdes strāvas automātiskais slēdzis ~3; 4pol.; 25A / 0.03A; montāžai uz DIN slīdes	kompl.	2	
42.	Kombinētais pārsprieguma novadītāja bloks ~3; 3pol.; I+II klase; V25-B+C/3; montāžai uz DIN slīdes	kompl.	1	"Obo Beltermann"
43.	Rozete ar ligzdu RJ45; 8 polu; UTP Cat5e; montāžai kārbā	gab.	13	
44.	Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 32A; montāžai uz DIN slīdes	gab.	5	
45.	Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 125A; montāžai uz DIN slīdes	gab.	1	
46.	Neatkarīgais automātiskā slēdža atslēdzējs, =24V; montāžai uz DIN slīdes	gab.	2	
47.	Apgaismojuma regulators (fāzgriezēja dimmeris) ~250V/50Hz/1000W; ar ārējo vadības tasteri; montāžai uz DIN slīdes	kompl.	2	
48.	Drošinātāju atslēdzējs ar drošinātājiem komplektā, ~3; 3pol.; 3x100A; NH-00	kompl.	1	
49.	Drošinātāju atslēdzējs montāžai uz DIN slīdes ar 3 cilindri.drošinātājiem komplektā, ~3; 3pol.; kūstošie ieliktni Ø10.3x38mm; gG; 25A; 400V	kompl.	3	
50.	Drošinātāju atslēdzējs montāžai uz DIN slīdes ar 3 cilindri.drošinātājiem komplektā, ~3; 3pol.; kūstošie ieliktni Ø10.3x38mm; gG; 32A; 400V	kompl.	1	
51.	Pārslēdzējs kārbā apkures sistēmas žālūzijas vadībai; v/a mont., ~230V, IP54	kompl.	1	
52.	Pievienošanas tranzītpaile 5x6mm²; montāžai uz DIN slīdes	kompl.	1	
53.	Modulārās sadalnes korpusss 18 DIN vietām, ar DIN slīdēm; virs apmetuma montāžai; IP31	kompl.	1	
54.	Modulārās sadalnes korpusss 24 DIN vietām, ar DIN slīdēm; virs apmetuma montāžai; ar atslēgu; IP31	kompl.	1	
55.	Modulārās sadalnes korpusss 36 DIN vietām, ar DIN slīdēm; virs apmetuma montāžai; ar atslēgu; IP31	kompl.	1	
56.	Modulārās sadalnes korpusss 36 DIN vietām, ar DIN slīdēm; virs apmetuma montāžai; IP44	kompl.	1	
57.	Modulārās sadalnes metāla korpusss ar DIN slīdēm; virs apmetuma montāžai; ar atslēgu; IP31; skatuves apgaismes vadības aprīkojuma uzstādīšanai	kompl.	1	Atbilstoši AS shēmai
58.	Galvenās spēka sadalnes metāla korpusss; ar 1 ievadu ~3f; 125A; 0.4kV; ar svīrslēdzi; ar skaitītāja vietu; ar DIN slīdēm; virs apmetuma montāžai; IP31	kompl.	1	Atbilstoši GS shēmai
59.	Skatuves apgaismes aprīkojuma komplekts; ar skatuves apgaismes vadības pulsti; ar vadības iekārtām; ar prožektoriem un sofitiem; ar savien.elekt.vadiem	kompl.	1	Aprīk. saskaņot ar pasūtītāju
60.	Modulārās sadalnes korpusss ar izm. 400x300x125mm; ar DIN slīdēm; virs apmetuma montāžai; ar atslēgu; IP31; telekomunikac.aprīkojuma uzstādīšanai	kompl.	1	
61.	Kabelis PPJ 2x1.5 ar vara dzīslām	m	10	
62.	Kabelis PPJ 3x1.5 ar vara dzīslām	m	1060	

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJĀ NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums			
				Tautas nams "Pagastmāja Vecslabada"			
				Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada.			
				Lapas nosaukums			
			05.2011	SPECIFIKĀCIJA (SĀKUMS)			
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011	Pasūtījuma numurs			48 - P/11
Izstrādāja	V. Komars		Proj. sadzīja	Marka	Lapa	Mērogs	
Atļ. Nr.			TP	EL	18	 Būvkom. reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS	