

Materiālu un iekārtu specifikācija

Nr.	Materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Kabelis	AXPK 4x35	m	1130	DRAKA
2	Kabelis	NYJ-J 3x1.5	m	216	DRAKA
3	Savienotājčaulas	SL 4.21	gab.	12	ENSTO
4	Izolācijas apvalki	SP	gab.	12	ENSTO
5	Distanca naglas	SO 71	gab.	20	ENSTO
6	Kabeļsargs	L=2m	gab.	2	ENSTO
7	Aizsargcaurule	EVOGAB FLEX d=75	m	57	EVOPIPES
8	Aizsargcaurule	EVOGAB HARD d=75	m	100	EVOPIPES
9	Aizsarprofils	EL 125	m	973	EVOPIPES
10	Brīdinājuma lenta		m	1130	EVOPIPES
11	Aizsargcaurules gala vāks		gab.	22	EVOPIPES
12	Kabeļa gala apdare	EPKT 0015	gab.	27	JAUDA
13	Automātslēdzis	1f C6A	gab.	27	hager
14	Cinkots apgaismojuma balsts	H=8m Ø60 Ø125	gab.	27	EUROPOLES
15	Konsule	15° L-veida H=2m	gab.	27	EUROPOLES
16	Pamatne stabam	P-1.3	gab.	27	EUROPOLES
17	Gumijas blīve	GB-RG	gab.	27	EUROPOLES
18	Gaismeklis	TECEO 2, LED 151W	gab.	27	Schreder
19	Salizturīgais slānis, h=30cm		m ²	23	
20	Minerālmateriālu maisījums, h=15cm	O/45 (N III)	m ²	22	
21	Karstais asfalts, h=6cm	AC16 surf (S III)	m ²	21	
22	Montāžas papildmateriāli		k-ts.	1	

PIEZĪMES:

1. Specifikāciju skatīt kopā ar principiālo shēmu un projekta dokumentāciju;
2. Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes, dizaina materiāliem ņemot vērā iekārtu un materiālu specifiskās īpašības;
3. Gājēju pāreju gaismekļi iekļauti projekta CD daļas apjomos;
4. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam un ražotājfirmu izdotajām instrukcijām.

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība
Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads
LV - 5701

Objekts:

Barona ielas rekonstrukcija
Ludza, Ludzas novads



Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: + 371 67828366

Adrese:

Barona iela, Ludza
Ludzas novads

ELT sad.vad. Mārtiņš Peisenieks 27.03.2013

Izstrādāja Mārtiņš Peisenieks 27.03.2013

Lapas nosaukums:

Materiālu un iekārtu specifikācija

Līguma nr.: P-229/2012
Arhīva nr.: P-229/2012
M: b/m

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		ELT-6