



<p>PIEZĪMES:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pirms tranšējas rakšanas atšūfēt citas šķērsojamās komunikācijas;2. Kabelu kanalizāciju 0,7 m dziļumā zajājā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucjamiem ceļiem 1m dziļumā ievēlēt to aizsargcauruli;3. Pietuvinājumos kokiem, kas mazāki par 2 m tranšēju rakt bez mehāniskiem saudzējiem koku saknes;4. Apgaismojuma un elektroapgādes tīklus izbūvēt vienlaikus vai pēc "Barona ielas elektroapgādes rekonstrukcijas posmā no Skolas ielas līdz 1.Maija ielai, Ludza, Ludzas novads" tehniskā projekta izbūves, kurā paredzama esošās, 0,4 kV gaisvadu līnijas guldīšana tranšējā un esošo balstu, gaismekļu demontāža;5. Apgaismojuma un elektroapgādes tīklus izbūvēt reizē ar sakaru tīkla izbūvi.6. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas;		<p>PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:</p> <ul style="list-style-type: none">-proj. kabelu kanalizācijas aka;-proj. kabelu kanalizācija		<p>Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība Raņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads LV - 5701</p>		<p>Objekts: Barona ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads</p>		<p>Adrese: Barona iela, Ludza Ludzas novads</p>		<p>Lapas nosaukums: Barona ielas plāns ar ārējiem vajāstrāvu tīkliem</p>		<p>Arhīva nr.: I-01/2012 M 1:250</p>		<p>Stadija TP</p>		<p>Lapas VST-3</p>		<p>Ras. Nr. VST-3</p>	
<p>PIEZĪMES:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pirms tranšējas rakšanas atšūfēt citas šķērsojamās komunikācijas;2. Kabelu kanalizāciju 0,7 m dziļumā zajājā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucjamiem ceļiem 1m dziļumā ievēlēt to aizsargcauruli;3. Pietuvinājumos kokiem, kas mazāki par 2 m tranšēju rakt bez mehāniskiem saudzējiem koku saknes;4. Apgaismojuma un elektroapgādes tīklus izbūvēt vienlaikus vai pēc "Barona ielas elektroapgādes rekonstrukcijas posmā no Skolas ielas līdz 1.Maija ielai, Ludza, Ludzas novads" tehniskā projekta izbūves, kurā paredzama esošās, 0,4 kV gaisvadu līnijas guldīšana tranšējā un esošo balstu, gaismekļu demontāža;5. Apgaismojuma un elektroapgādes tīklus izbūvēt reizē ar sakaru tīkla izbūvi.6. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas;		<p>PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:</p> <ul style="list-style-type: none">-proj. kabelu kanalizācijas aka;-proj. kabelu kanalizācija		<p>Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība Raņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads LV - 5701</p>		<p>Objekts: Barona ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads</p>		<p>Adrese: Barona iela, Ludza Ludzas novads</p>		<p>Lapas nosaukums: Barona ielas plāns ar ārējiem vajāstrāvu tīkliem</p>		<p>Arhīva nr.: I-01/2012 M 1:250</p>		<p>Stadija TP</p>		<p>Lapas VST-3</p>		<p>Ras. Nr. VST-3</p>	



Rīga, Kaļveņu iela 22a
Tālrunis: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: I-01/2012
Arhīva nr.: I-01/2012
M 1:250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	VST-3	