

Invalidu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"



ATZINUMS

Rīgā

03.11.2016.

Nr. 2-4/145

Ludzas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV—5701

Par vides pieejamības prasību ievērošanu

Nodibinājums "Invalidu un viņu draugu apvienība "Apeirons"" (turpmāk – apvienība "Apeirons") ir saņēmusi 02.11.2016 vēstuli. Nr.3.1.1.7.2/1245, kurā **Ludzas novada pašvaldība** lūdz apvienību "Apeirons" izvērtēt Ludzas pilsētas ģimnāzijas atjaunošanas projektu **Blaumaņa ielā 4, Ludzā** un sniegt atzinumu par lifta izbūvi esošā projekta ietvaros. Tika izskatīta iesniegtā dokumentācija.

Ievads

Atbilstoši Būvniecības likuma 4.panta 6.punktam būvniecībā jāievēro vides pieejamības princips. Šis princips paredz, ka būvniecības procesā jāveido tāda vide, kurā ikviena persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam. Tātad, lai personas ar invaliditāti varētu dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi piedalīties visās dzīves jomās, jāveic atbilstoši pasākumi, lai vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu personām ar invaliditāti pieeju fiziskajai videi, transportam un citiem objektiem un pakalpojumiem, kas ir atvērti vai ko sniedz sabiedrībai, kā to paredz Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9.panta pirmā daļa.

Rūpīgi izvērtējot visus konkrētās situācijas apstākļus, atsevišķos gadījumos varētu būt pieļaujamas zināmas atkāpes no vides pieejamības prasībām, ja vides pieejamības nodrošināšanu kavē būtiski šķēršļi vai, ja pilnīgu pieejamību saprātīgi nav iespējams nodrošināt. Vienlaikus apvienības "Apeirons" ieskatā atkāpes no vides pieejamības prasību nodrošināšanas nav pieļaujamas gadījumos, kas skar medicīnas, izglītības un sociālo pakalpojuma sniedzējus.

Faktu konstatējums

Pie ēkas galvenās ieejas kāpnēm, nokļūšanai pirmā stāva nulles līmeni, tiek ierīkots vertikālais pacēlājs.

Ēkas pirmajā stāvā tiek veidota tualete ar izmēriem 2340x2200 mm, kas piemērota cilvēkiem ar būtiskiem kustību traucējumiem.

Nokļūšana ēkas pārējos stāvos cilvēkam riteņkrēslā nav nodrošināta.

Vienīgā iespēja izbūvēt vides pieejamības prasībām atbilstošu risinājumu nokļūšanai starp stāviem ir ierīkot vertikālo pacēlāju vai pasažieru liftu. Esošajās kāpnēs ierīkot diagonālo pacēlāju nedrīkst ugunsdrošības prasību dēļ.

Slēdziens

Apvienība "Apeirons" uzskata, ka esošā situācijā ir pieļaujama lifta/pacēlāja izbūve nākamā projekta ietvaros, jo blakus esošajā Ludzas 2. vidusskolā vides pieejamība ir nodrošināta pilnā apmērā. Vienlaikus apvienība "Apeirons" uzsver, ka izglītības pieejamībai ir būtiska loma cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā, tādēļ nākamo projektu ietvaros vides pieejamības nodrošināšanai jābūt prioritātei šajā mācību iestādē.

Atruna

Šis atzinums tika sagatavots pēc **Ludzas novada pašvaldības** lūguma tikai un vienīgi **Ludzas novada pašvaldība** vajadzībām.

Šis atzinums ir sagatavots atbilstoši **Ludzas novada pašvaldība** sniegtajai informācijai un šī atzinuma sagatavošanas laikā spēkā esošajām tiesību normām, ja atzinumā nav norādīts citādk.

Šajā atzinumā izdarītie secinājumi ir attiecināmi tikai uz konkrēto situāciju. Atkāpes no vides pieejamību prasību nodrošināšanas ir pieļaujamas tikai gadījumos, kad vides pieejamības prasību nodrošināšanu kavē būtiski šķēršļi vai ja pilnīgu pieejamību saprātīgi nav iespējams nodrošināt.

Vides pieejamības eksperts

 Jurgis Briedis

