

Ludzas novads
Būvvalde

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
attīstības un
noturības iedaļa



Ekonomikas ministrija

Larbam

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
attīstības un
noturības iedaļa

2016. gada 2. okt.

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519; tālr. 67013100; fakss: 67280882; e-pasts: pasts@em.gov.lv; www.em.gov.lv

Rīgā

02.08.2016 Nr. 611-1-7016

Uz 13.07.2016 Nr. 3.1.1.7.2/824

Ludzas novada pašvaldībai
dome@ludza.lv

Par vides pieejamības prasībām

Ekonomikas ministrija ir izvērtējusi Ludzas novada pašvaldības š.g.13.jūlija vēstuli par vides pieejamības prasībām, projektējot Ludzas pilsētas ģimnāzijas atjaunošanas darbus, un savas kompetences ietvaros sniedz šādu viedokli.

Būvniecības likuma, kurš ir spēkā no 2014.gada 1.oktobra, mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides radīšana, nosakot efektīvu būvniecības procesa regulējumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu valsts ekonomisko un sociālo attīstību, kultūrvēsturisko un vides vērtību saglabāšanu, kā arī energoresursu racionālu izmantošanu. Būvniecība ietver projektēšanu un būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas vai nojauktas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju. Būvniecībā ievēro 6 būtiskus principus, kur viens no tiem ir *vides pieejamības princips, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek veidota vide, kurā ikviena persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam*. Ministrijas ieskatā īpaši svarīgi šī principa ievērošana ir publiskajās ēkās, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006. gada 13. decembra Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām paustās nostādnes.

Vides pieejamības prasības izglītības iestādēm nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 "Publiskas būves" (apstiprināts ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.331) (turpmāk – būvnormatīvs). Būvnormatīvs nosaka prasības, kādas ievēro projektējot jaunbūvējamas, atjaunojamas un pārbūvējamas publiskas būves, kā arī prasības publisku telpu projektēšanai citādu lietošanas veida būvēs.

Kā obligātas būvnormatīvā noteiktās projektēšanas prasības ir jaunbūvējamām publiskām būvēm, savukārt izstrādājot būves atjaunošanas vai pārbūves būvprojektus ir iespējamās atkāpes no būvnormatīvā noteiktajām projektēšanas prasībām. Tā būvnormatīva 7.punktā ir noteikts, ka *šajā*

SAŅEMTS PA E-PASTU

Ludzas novada pašvaldībā 1 -

2016. gada 2. okt.

būvnormatīvā noteiktās vides pieejamības prasības var neievērot, projektējot publiskas būves atjaunošanu vai būves daļas, atsevišķas telpas pārbūvi, ja paredzētie risinājumi nav saistīti ar vides pieejamības nodrošināšanu vai arī tehniski nav iespējams ievērot tās saskaņā ar Būvniecības likuma 9.panta trešo daļu. Regulējums pieļauj neievērot vides pieejamības prasības, ja tiek veiktas nelielas pārbūves un pārbūvju mērķis nav nodrošināt vides pieejamību ēkā. Veicot pārbūves, būtu jāvērtē projekta ietvaros plānoto darbu apjoms un tam pieejamais finansējums. Ministrijas ieskatā, ja vides pieejamības prasību nodrošināšanai nepieciešamais finansējums ir būtisks un nesamērīgs attiecībā pret pārējiem ēkā veicamajiem uzlabojumiem un uzlabojumu mērķis nav nodrošināt vides pieejamību ēkā, atbilstoši būvnormatīva 7.punktam vides pieejamības prasības var neievērot.

Vienlaikus, vērtējot Jūsu iesniegtās skices par plānotajām pārbūvēm Ludzas pilsētas ģimnāzijā, norādām, ja ēkas pirmajā stāvā ir plānotas būtiskas izmaiņas telpu plānojumā, būtu svarīgi nodrošināt vides pieejamības prasības šajā stāvā un ieejas mezglā. Būtiski ir nodrošināt ne tikai pandusa izbūvi ieejas mezglā un paredzēt atsevišķu tualeti personām ar kustību traucējumiem, bet arī tādas prasības kā - publiskas ēkas ārējā pieejā projektē neslīdošus cietā seguma piebraukšanas celiņus un paredz ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, kā arī publisku ēku ieejas un pieejas, kā arī citas apmeklētājiem pieejamās telpas projektē bez sliekšņiem. Ja starp telpām vai starp būvi un ietvi ir līmeņu starpība, nepieciešami pandusi (uzbrauktuves).

Nemot vērā, ka izglītības iestādes pārbūvē netiks pilnībā ņemtas vērā būvnormatīvā noteiktās vides pieejamības prasības un ievērojot Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 6.punktu, lūdzam saņemt attiecīgās jomas nevalstiskās organizācijas, piemēram, invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" ekspertu viedokli.

Valsts sekretāra vietnieks,
Būvniecības un mājokļu politikas
departamenta direktors

E.Valantis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU