



**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»**

Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701  
tālrunis/fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

04.11.2016 Nr.1-9/770  
uz 02.11.2016 nr.3.1.1.7.2/1250

**Ludzas novada pašvaldībai**  
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

**Tehniskie noteikumi**

*„Ludzas pilsētas ģimnāzijas ārējā ūdensvada ievada pārbūve, Blaumaņa ielā 4,  
Ludzā” tehniskās dokumentācijas izstrādei*

1. Nepieciešams veikt ārējā ūdensvada pieslēgšanu pie esošiem maģistrāliem tīkliem Blaumaņa ielā pret ēku Blaumaņa iela nr.4;
2. Cauruļvadu paredzēt no plastmasas caurulēm d=63-100mm, pieslēgšanās vietā uzstādīt teleskopisko aizbīdni;
3. Ēkā uzstādīt ūdens skaitītāju;
4. Paredzēt ielas seguma un zālāja atjaunošanu;
5. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Darba organizācijas inženieris

Gutāns 29719809

Ēriks Gutāns

**SAŅEMTS**  
Ludzas novada pašvaldībā  
2016. gada 7. novembrī  
Reģ. Nr. 3.1.1.8.1/1175