



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR PROJEKTA/TERITORIJAS PLĀNOJUMU

Daugavpilī

14.02.2014.

Nr. 577-15/R135/281

SIA „SESTAIS STILS”,

Tirgoņu ielā 8, Rīgā,

LV-1050

1. <u>Projekta nosaukums</u> : Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu.
2. <u>Atzinuma pieprasījuma mērķis</u> : Projekta higiēniskā novērtēšana.
3. <u>Objekta adrese</u> : Blaumaņa iela 4a, Ludza, Ludzas novads, zemes vienību kadastra apzīmējums: 6801 006 00395.
4. <u>Projekta pasūtītājs</u> : Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads.
5. <u>Projekta autors</u> : Arhitektūras birojs SESTAIS STILS SIA, reģistrācijas Nr.40003076375, būvkomersanta reģistrācijas Nr.0567-R, Tirgoņu iela 8, Rīga.
6. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1) pieteikums; 2) tehniskais projekts elektroniskā versija CD.
7. <u>Izskatot projektu, konstatēts</u> : Veselības inspekcija 27.09.2016. izsniedza nosacījumus higiēnas prasību ievērošanai Nr.5.7-13/28808/577. Būvprojekta vadītājs ar savu parakstu ir apliecinājis, ka šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām. Iesniegtajā tehniskā projekta risinājumā pēc skaidrojošā apraksta informācijas paredzēts nodrošināt ēkas 1. stāvā evakuācijas un vides pieejamību, bijušās ēdnīcas vietā iekārtot informācijas / semināru centru; 2. un 3. stāvā pārbūvēt sanitārās telpas. Projektā paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaīņa, novecojušo apgaismes ķermeņu nomaīņa. Karsto ūdeni pie izlietnēm paredzēts nodrošināt ar elektriskiem ūdens sildītājiem. Ēkas pirmajā stāvā ir izvietotas esošās medicīnas telpas, bet medicīnas telpu pārbūve nav paredzēta būvprojekta ietvaros saskaņā ar pasūtītāja veiktajam iepirkumam. Projektā ir paredzēti pasākumi, lai 1. stāva telpas tiktu izmantotas personām ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem: ieeja un apmeklētājiem pieejamās telpas projektētas bez sliekšņiem, vējveļa lielums, durvju vērtnes platums, tualetes telpas ieprojektētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pie ieejas durvīm paredzēts panduss 1,2 m plats aprīkots ar margām. Ēkas pirmajā stāvā paredzētas 2 guļamtelpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 10,33 m ² un 10,72 m ² . Katrā telpā plānots uzstādīt 2 gultas, nakts skapīti, darba galdu, darba virsmu, 2 konferenču zāles krēslus. Guļamtelpās nav paredzēts manevrēšanas laukums – laukums, kas ir nepieciešams, lai cilvēks riteņkrēslā varētu apgriezties par 180 grādiem. Pirmajā stāvā ir dispečera telpa, gludinātava ar palīgtelpu, mācību telpa, atpūtas telpa, 2 guļamtelpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tualete un dušas telpa cilvēkiem

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

ratīņkrēslos, virtuve, vannas istaba, veļas mazgātava, apkopes inventāra telpa, medicīnas telpas: medmāšas kabinets, sterilizācijas telpa, zobārsta kabinets, darba istaba, 2 tualetes. Bijušās ēdnīcas vietā paredzēts iekārtot informācijas / semināru centru, konferenču zāli, mazo zāli, virtuvi, tualeti, atpūtas telpu, siltummezglu. Skaidrojošā aprakstā nav informācijas par ēkas skolnieku un īrnieku izmitināšanu katrā stāvā, zēnu un meiteņu skaitu 2. un 3. stāvos. Pēc paredzēto guļutelpu skaita 2. un 3. stāvos, var secināt, ka katrā stāvā plāno izvietot 34 cilvēkus. Otrajā un trešajā stāvā paredzētas līdzīgas telpas, katrā stāvā ir: 12 guļamtelpas, 2 tualetes, 2 dušas telpas, virtuve. Vienā WC, kura savienota ar dušas telpu paredzētas 2 izlietnes, 3 klozetpodī, dušas telpā 2 dušas atdalītas ar starpsienu, izlietne. Otrā WC – 2 izlietnes, klozetpods, 2 pisuāri, dušas telpā 3 dušas. Projektā paredzētas durvis katrai tualetes kabīnei, tualetes kabīnes platība ir 0,9 m, garums 1,5 m, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Skaidrojošā rakstā ir informācija, ka būvprojekta nosaukums – internāta pārbūve par dienesta viesnīcu saskaņā ar pasūtītāja veiktajam iepirkumam, bet ēkas darbības virziens tiek saglabāts līdzšinējais. Līdz ar to tiek attiecināmi MK 27.12.2002. noteikumi Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”.

Paredzēta novecojušo apgaismes ķermeņu nomaiņa. Pēc skaidrojošā apraksta informācijas telpu apgaismojums atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Logu nomaiņa projektā nav paredzēta.

Gaisa apmaiņa telpās: guļamtelpās – dabīgā, konferenču zāles un informācijas centra telpās – paredzēta mehāniskā pieplūdes nosūces ventilācijas sistēma ar rekuperatoru. No tualetēm, dušas telpām paredzētas mehāniskās nosūces sistēmas N1 un N2 īslaicīgai darbībai ar laika releju un ieslēgšanu ar gaismas slēdzi. Sanitāro mezglu telpās paredzēta gaisa pieplūde ar gaisa uzsildīšanu.

Pārbūvējamo telpu apdares materiāli paredzēti atbilstoši telpu funkcionālajai nozīmei.

SLĒDZIENS

Izvērtējot higiēnas prasības, Veselības inspekcijas SVUKD Latgales kontroles nodaļa neiebilst būvprojekta „Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu” risinājumiem ar nosacījumu pilnveidot projektu atbilstoši rekomendācijām.

REKOMENDĀCIJAS

1. Paredzēt ēkas 1 stāvā guļamtelpās ratīņkrēslu un ratīņu lietotājiem mēbeļu skaitu, lai cilvēki ar kustību traucējumiem bez apgrūtinājuma varētu to izmantot.
2. Paredzēt telpās Nr.122 – medmāšas kabinets, 127 – sterilizācijas telpa, 130 – zobārsta kabinets roku mazgātnes ar auksta un karstā ūdens padevi, kanalizāciju saskaņā ar MK 16.02.2016. noteikumu Nr.104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” p.11. un MK 20.01.2009. noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” p. 35.7.1. prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Vladimirs Miņins, 64624226,
vladimirs.minins@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU