



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Daugavpilī

2016. g. 27. septembrī

Nr. 5.7-13/28808/574

SIA „SESTAIS STILS”,
Tirgoņu ielā 8, Rīgā,
LV-1050

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu.
2. <u>Objekta adrese</u> : Blaumaņa iela 4a, Ludza, Ludzas novads, zemes vienību kadastra apzīmējums: 6801 006 00395.
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads.
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1) pieteikums; 2) zemesgrāmatu apliecības un zemes robežu plāna kopijas; 3) skaidrojošs apraksts; 4) būves tehniskās inventarizācijas lietas kopija.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : netika veikts, informācija par objektu saņemta no pieteikuma sniedzēja un skaidrojošā apraksta.
6. <u>Konstatēts</u> : paredzēts pārbūvēt internāta ēku par dienesta viesnīcu, nodrošinot vides pieejamības prasības, sanitāro telpu atbilstību lietotāju skaitam.
NOSACĪJUMI <u>PAREDZĒT:</u> 1) projekta izstrādāšanu atbilstoši MK 11.04.2000. noteikumu Nr.137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām”, LBN 208-15 “Publiskas ēkas un būves”, LBN 231-15 “Dzīvojamā un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām; 2) objekta projektēšanu un būvniecību tā, lai tas neapdraudētu blakus esošās būves, cilvēku drošību un neradītu kaitējumu cilvēku veselībai; 3) ēku pārbūvēt ņemot vērā Ludzas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus; 4) informācijas iekļaušanu projektā par cilvēku skaitu ēkā un katra stāvā, iekārtu, mēbeļu izvietošanu; 5) ģenerālplānā norādīt būvju, t.s. inženierkomunikāciju būvju izvietošanu; 6) piebraucamo ceļu ar cietu segumu, pieguļošās teritorijas apgaismošanu, labiekārtošanu, apzaļumošanu; 7) teritorijas plānošanu pēc funkcionālām zonām: - atpūtas zona;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

- saimniecības vajadzību, t.s. ar atkritumu savākšanas konteineru laukumu izvietojuma teritorijā;
- autostāvvietu, piebraucamie ceļi, gājēju ceļi;

8) sekojošas telpas ar atbilstošu aprīkojumu: dzīvojamās telpas (ne vairāk par 4 ģimelēm), virtuves, vannas (dušas) telpas un tualetes telpas, saimniecības telpas (dienesta viesnīcas inventāra novietošanai, gultas piederumu un veļas novietošanai, telpu uzkopšanas inventāra novietošanai, ģimelju personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai), telpu personālam, mācību (atpūtas) telpas;

9) koplietošanas dušas telpu un tualetes telpu atsevišķi vīriešiem un sievietēm;

10) sanitāro iekārtu (klozetpodī, izlietnes, dušas) minimālo skaitu un iekārtošanu atbilstoši MK 11.04.2000. noteikumu Nr.137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” 1. pielikuma prasībām. Ģērbtuvē, dušas telpās un tualetēs un to priekštelpās ierīkot piespiedu vēdināšanu. Tualetē vai tās priekštelpā jābūt aprīkotai ar roku mazgātņi. Izlietnes roku mazgāšanai papildus var izvietot atsevišķā koplietošanas telpā. Paredzēt aukstā un karstā ūdens padevi. Karstā ūdens temperatūrai ēkas telpās – ūdens izdales vietās – jābūt ne zemākai par 55⁰ C un ne augstākai par 70⁰ C;

11) tualetes kabīnes minimālo platību paredzēt ne mazāku par 0,9 m, garumu ne mazāku par 1,5 m;

12) dušas telpā dušas izvietot atsevišķās kabīnēs, kas ir aprīkotas tā, lai varētu novietot mazgāšanas piederumus. Ierīko arī priekštelpu drēbju novietošanai;

13) aukstā un karstā ūdens padevi atbilstoši MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 „Dzīvojamā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;

14) tekošu auksto un karsto ūdeni visiem ūdens pievadiem, sadzīves kanalizācijas sistēmu telpās, kurās tas ir nepieciešams specifiskas dēļ, apkopējas telpā paredzēt arī krānu ūdens ņemšanai telpu mitrai uzkopšanai;

15) telpām jāparedz dabisko un mākslīgo apgaismojumu. Dabisko apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, noliktavās, palīgtelpās;

16) dabisko apgaismojumu un mākslīgo apgaismojumu telpās un piegulošā teritorijā tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams ģimelju drošībai un veselībai, ņemot vērā MK 11.04.2000. noteikumu Nr.137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” 2. pielikuma prasības. Pirmā stāvā ieeja (izeja) un evakuācijas izejas diennakts tumšajā laikā apgaismojumu;

17) telpu ventilāciju un apkures sistēmu, nodrošinot atbilstošus mikroklimata rādītājus (gaisa kustības ātrumu, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa temperatūru). Ventilācijas iekārtas vai sistēmas nedrīkst radīt paaugstinātu trokšņa vai vibrācijas līmeni. Paredzēt dzīvojamo, mācību (atpūtas), virtuves, tualetes, un personāla telpu gaisa temperatūru +18° C - +20° C, ģērbtuvē, vannās (dušās) un tualetēs +22° C;

18) veramus logus;

19) sabalansētu svaiga gaisa padevi ar piesārņotā gaisa daudzumu, kas izvadīts no telpām;

20) svaigā gaisa padevi ne mazāk par 15-20 m³/h uz cilvēku, ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki;

21) ventilāciju iekārtu gaisa vadu pievienošanu atsevišķām ventilācijas iekārtām, ja tās apkalpo telpas, kurām ir cits izmantošanas veids;

22) svaiga gaisa ņemšanas vietu “tīrā” zonā;

23) mehāniskās nosūces ventilācijas gaisa izvadkanālus virs jumta līmeņa;

24) visām ventilācijas, apkures un apgaismojuma iekārtām jābūt pieejamai tīrīšanai;

25) telpas pieejamību personām ar īpašām vajadzībām:

- personām ar kustību traucējumiem paredzēt ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas ēkā, kā arī piemērotu palīg aprīkojumu atsevišķās telpās (piemēram, tualetēs);

- ārējā ieejā projektēt neslidošus cieta seguma piebraukšanas ceļus, kuru platums ir ne

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

mazāks kā 1,2 m;

- ja starp ēku un ietvi, vai starp telpām ir līmeņu starpība, ir nepieciešams ierīkot pandusu. Minimālais pandusa platums – 1,2 m. Visas uzbrauktuves vai līmeņa maiņas iekštelpās un ārējā vidē ir jāaprīko ar margām;

- vējtverim, kas paredzēts riteņkrēslu lietotāju izmantošanai, jābūt vismaz 1,5 m garam un 2,2 m platum;

- lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem, durvju vērtnes paredzēt vismaz 0,9 m plašas, koridorus projektē ar brīvo platumu vismaz – 1,5 m;

- paredzēt tualetes telpu, kas pieejama riteņkrēslu lietotājiem. Tualetes kabīnes minimālam platumam jābūt 1,6 m, bet minimālam garumam – 2,2 m. Klozētpoda priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,5 m diametrā;

- personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem paredzēt iespēju saņemt nepieciešamo skaņas vai vizuālo informāciju (piemēram, margas ieteicams krāsot dzeltenā vai citā atbilstoši dizainam kontrastējošā krāsā, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem orientēties apkārtējā vidē);

26) būvniecības darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienības sertificētus un nekaitīgus cilvēku veselībai, dzīvībai un videi materiālus. Apdares materiāliem jābūt viegli kopjamiem. Grīdas segumam jābūt no neslīdoša materiāla, bez izciļņiem;

Ieteicam saņemt Veselības inspekcijas atzinumu par būvprojekta atbilstību higiēnas prasībām.

Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Vladimirs Miņins, 64624226,
vladimirs.minins@vi.gov.lv