



Akciju sabiedrība "Sadalestīkls"

Austrumu Eksploatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
attīstības un  
nekustamā īpašuma nodaļa

*[Signature]*

Ludzas novada domes  
priekšsēdētāja

*[Signature]* A. Gendele  
Ludza, 2016. gada 11. 04

Ludzā  
30.12.2015. Nr. 30EF10-11.01/896  
Uz 07.12.2015. Nr. 3.1.1.7.2/1778

Ludzas novada pašvaldībai  
Raiņa ielā 16, Ludzā,  
Ludzas novadā  
LV-5701

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Objektiem: "Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Cīrmās, Isnaudas, Pildas, Nukšu un Pureņu pagastos:

Tutāni – Kivļi – Dubinova, Cīrmās pagasts – 6,00km (1,30km-7,30km);  
Ludza – Kreiči, Isnaudas pagasts – 3,09km (0,00km-3,09km);  
Pilda – Borovaja, Pildas pagasts – 2,30km (0,00km-2,3km);  
Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova, Nukšu pagasts – 1,30km (0,00km-1,30km);  
Vitkupova-Zapani, Pureņu pagasts – 3,14km (0,00km-3,14km);

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Briģu, Nirzas, Istras un Rundēnu pagastos:

Brigi-Brigu stacija, Brigu pagasts – 0,91km (0,00km-0,91km);  
Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa, Nirzas pagasts – 1,10km (0,00km-1,1km);  
Horošova – Vorslova- Vurpuļi, Nirzas pagasts – 0,95km (0,00km-0,95km);  
Čerņavski – Maļinovka, Istras pagasts – 6,55km (0,78km-7,33km);  
Pušča – Stukaļi, Rundēnu pagasts – 1,66km (0,00km-1,66km);  
Boru kapu ceļš, Rundēnu pagasts – 0,97km (0,00km-0,97km);  
Bori – Barsuki, Rundēnu pagasts – 0,50km (0,00km-0,50km)".

1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka "Aizsargjoslu likums".
2. Esošām elektroietaisēm jābūt iekļautām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot AS "Sadalestīkls" Austrumu Eksploatācijas daļas Ludzas nodaļā, Latgales ielā 240A, Ludzā.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS "Sadalestīkls" elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu jebkurā AS "Latvenergo" Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982

**SAŅEMTS**

Ludzas novada pašvaldībā  
2016. gada 11. janvārī  
Reģ. Nr. 3.1.1.7.2/1778

11.punkts).

6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties jebkurā AS "Latvenergo" KAC, saskaņā ar "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmums Nr.1/5).

7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar "Aizsargjoslu likumu" un saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Austrumu Eksploatācijas daļas Ludzas nodaļā, Latgales ielā 240A, Ludzā.

Austrumu Eksploatācijas daļas vadītājs



Edgars Soldāns

Ilmārs Žogota 65710867