

### **SKAIDROJOŠS APRAKSTS**

1. *Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz SIA "Lattelecom" tehniskā priekšlikuma Nr. 37.8-10/57/0028 no 06.02.2015*
2. *Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:*
  - "Būvniecības likumu";*
  - MK noteikumiem nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";*
  - MK 281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana";*
  - MK 30.09.2014 noteikumiem nr. 574 (LBN008-14) "Inženiertīklu izvietojums".*
  - MK noteikumiem nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība";*
  - MK 328 ( LBN 262-15) "Elektronisko sakaru tīkli".*
3. *Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms:*
  - Izbūvēt jaunu sakaru kanalizāciju ar kabeļu akām uzstādīšanu pa Odu ielu no esošās kabeļu akas KA 121 Kr.Barona ielā līdz esošo kabeļu beigu pieslēguma punktiem – saskaņā ar rasējumiem*
  - Pēc pārslēgšanas darbiem vecos piekārtos kabeļus un stabus demontēt*
  - Trases garums- 1288.5m, caurules ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām – saskaņā ar rasējumiem*
  - Ja, veicot zemes darbus, tiek atklāts kabelis, kas nav norādīts dokumentācijā, jāpārtrauc darbi, jānodrošina kabeļa saglabāšana un jāizsauc ieinteresēto organizāciju pārstāvji.*

### **Darba aizsardzība**

1. *Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus.*

**Sastādīja**

**L. Savicka**