



A/S "Geoserviss"
Geotehniskā laboratorija
Piedrujas iela 3-107, Rīga
Tel. 67248039

Pasūtītājs: SIA "BG Invest"
Objekts: Tehniskā projekta Latgales šķērslas, Ludzā, Ludzas, rekonstrukcija
Datums: 23.02.2015. – 27.02.2015.

 - T-281

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2015-23.

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

Nr.p. k.	Urb Nr.	Par. Nr.	Parauga dziļums, m	Granulometriskais % sastāvs, daļiņu izmērs, mm										ρ g/cm ³		e		K ₁₀ m/dienaktī	
				Oļi	Grants		Smiltis			Putekļi		Māls							
				10,0 – 5,0	5,0 – 2,0	2,0 – 1,0	1,0 – 0,5	0,5 – 0,25	0,25 – 0,1	0,1 – 0,05	0,05 – 0,01	0,01 – 0,005	<0,005	ρ_{ind}	ρ_{sabl}	e_{ind}	e_{sabl}	K _{ind}	K _{sabl}
1.	1	1	1.1-2.0	-	-	0.1	0.4	8.0	82.0	5.2	4.3			1.40	1.58	0.893	0.677	2.96	1.03
2.	2	2	1.1-2.0	-	-	0.2	0.8	6.8	78.0	10.4	3.8			1.36	1.58	0.949	0.677	2.45	1.47

Materiāla testēšana veikta : 1. Granulometriskā sastāva noteikšana GOST 12536 – 79, p.2, p.3 *

2. Grunts fizikālās īpašības - GOST 5180-84* p.2, p.4., p.5*

3. Organisko vielu saturs LVS 13039-2:2003

* LATAK akreditētā metode (LATAK – T – 281)

Laboratorijas vadītāja:

Z. Zariņa

Par paraugu kvalitāti atbild piegādātājs
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas (objektiem) paraugiem
Testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā nav atļauta