

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Nr. p. k.	Apzīmējums plānā	Apzīmējuma raksturojums
1		Projekt. spēka sadale
2		Iekārtu vadības sadale
3		Elektriskais kabelis
4		Spēka patēriņš numurs plānā jauda, kw
5		Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-54
6		Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-20
7		Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei ; IP-44 montējama pie sienas
8		Apgaismojuma armatūra vienai kvēlspuldzei montējama pie sienas
9		Apgaismojuma armatūra četrām luminiscentajām spuldzēm montējama pie griestiem
10		Apgaismojuma armatūra četrām luminiscentajām spuldzēm montējama piekaramajos griestos
11		Apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei montējama pie sienas
12		Apgaismojuma armatūra divām luminiscentajām spuldzēm montējama pie griestiem
13		Evakuācijas apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei FD montējama pie sienas; IP-20 ar autonomo barošanas avotu 1 stundai
14		Apgaismojuma armatūras skaits spuldzes skaits / spuldzes jauda, W uzlādīšanas augstums, m
15		Slēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
16		Dubultlēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
17		Slēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20 kopā ar bīvslēgu IP-44
18		Pārslēdzis vienpolīgais zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
19		Pazeminošo transformatoru sadale
20		Apgaismojuma armatūra ar avārijas barošanas bloku

- 1.Sie rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar A/S "Komunālprojekts";
- 2.Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārlecinās per rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai;
- 3.Raksturīgie (gaļvenie) izmēri never tikt nolasiī pēc mēroga, neskaidrību gadījumā griezties pie būvprojekta autoriem;
- 4.Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsasaka ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo būvdarbu uzsākšanai;
- 5.Visas norādes, kas dotas "Vispārīgo datu" lapā attiecināmas uz visiem šajā sējumā izvietotajiem rasējumiem;
- 6.Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai per šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiga ir iespējama ar citiem tehniski analoģiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.

GALVENĀ KOMPLEKTA DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārīgie dati	
EL-2	Sadales MGS aprēķinu tabula	
EL-3	Sadales 1 SS aprēķinu tabula	
EL-4	Sadaļu 1 ES un 2 ES aprēķinu tabulas	
EL-5	Sadaļu 5 ES un 6 ES aprēķinu tabulas	
EL-6	Sadaļu 5 SS un 6 SS aprēķinu tabulas	
EL-7	Sadales 7 ES aprēķinu tabula	
EL-8	Pagrabstāva spēka tīkla plāns	
EL-9	1. stāva spēka tīkla plāns	
EL-10	2. stāva spēka tīkla plāns	
EL-11	Bēniņu spēka tīkla plāns	
EL-12	Pagrabstāva apgaismojuma tīkla plāns	
EL-13	1. stāva apgaismojuma tīkla plāns	
EL-14	2. stāva apgaismojuma tīkla plāns	
EL-15	Bēniņu apgaismojuma tīkla plāns	
EL-16	Materiālu specifikācija	

Šis būvprojekts elektrisapģādes daļas
raksturo attiekt Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītāja T. Germane
70 - 1354
(paraksts uc.)

2015.g.20.04.
(datums)

(paraksts)

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTRLĪK:2007 - R				<u>Būvobjekta nosaukums</u> Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana Stacijas ielā 41, Ludzā			
<u>Avots</u>	<u>Uzdevs</u>	<u>Paraksts</u>	<u>Datums</u>	<u>Lapas saturs</u> Vispārīgie dati			
Projekt.vad.	J. Zamjatina			<u>Projekta Nr.</u>	15 - 34 - 004	<u>Mērogs</u>	<u>Stadija</u>
Izstrādāja	T. Germane			<u>Saskaņots</u>			TP
<u>Aut. reģ.Nr.</u>						<u>Lapas Nr.</u>	<u>Lapu sk.</u>
						EL - 1	16