

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
	<u>SADALE 6 ES (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	63 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	2
4	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	4
5	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "B"	gab.	1
6	Kontaktors montāžai uz DIN sliedes	2s ; 230V ; 20A	gab.	1
7	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1
	<u>SADALE 7 ES (projekt.)</u>			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	3
4	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1
	<u>SPĒKA TĪKLS</u>			
1	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai 2-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	31
2	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai	230V; 16A; L+N+PE; IP-54	gab.	4
3	Pazeminošo transformatoru sadale	TS-4 ; 220/12 V	gab.	3
4	Zemapmetuma tukšsienu nozarkārba	D=68mm	gab.	65
5	Plastmasas caurule	D=20mm	m	150
6	Plastmasas caurule	D=40mm	m	100
7	Plastmasas caurule	D=50mm	m	25
8	Plastmasas caurule	D=75mm	m	25
9	Tērauda caurule	D=20mm	m	110
10	Tērauda caurule	D=40mm	m	25
11	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x1.5	m	100
12	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x2.5	m	630
13	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x2.5	m	100
14	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x4	m	75

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
15	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x10	m	110
16	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x16	m	80
17	Kabeļa savienojuma uzmava	EPKJ 0903	gab.	3
18	Kabelis ar alumīnija dzīslām	AXPK 4x95	m	30
19	Kabeļa gala uzmava	EPKT 0063-L12	gab.	2
20	Kabelis ar alumīnija dzīslām	AXPK 4x240	m	30
21	Kabeļa gala uzmava	EPKT 0063-L12	gab.	2
22	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 2x1.5	m	65
23	Potenciālu izlīdzināšanas kopne		gab.	1
	<u>Zemgrīdas kabeļu kanālu sistēma</u>	Produkcijas ražotāja - firma " OBO BETTERMANN" Izplatītāja Latvijā - firma " BALTIK ELEKTRO "; tālr.: 67100100		
1	Zemgrīdas kabeļu kanāls 2-sekcijas (H=28mm; L=2000mm)	S2 19028	gab.	7
2	Zemgrīdas kabeļu kanāla savienotājs	VL 19028E	gab.	5
3	Zemgrīdas kabeļu kanāla vertik. sturis 2-sekcijas	KV2 19028	gab.	1
4	Savienotājssturītis	VW E	gab.	16
5	Montāžas pamats	UZD 250-3	gab.	4
6	Montāžas pamata vāks	DUF 250-2	gab.	2
7	Atslēgs	SE UZD3	gab. / pec.	4 / 1
8	Skrūve (montāžas pamata vākam)	DBS DUG	gab.	8
9	Zemējuma klemme	8AWR	gab.	4
10	Universālā lūka (uzstādīšanai montāžas pamatā)	GRAF9-2 U 7011	gab.	2
11	Universālais komplekts no 4 gab. stiprināšanas sturiem	GES UB4	gab.	4
12	Montāžas kārbā (uzstādīšanai lūkā)	GB3	gab.	2
13	Montāžas kārbas vāks	GB3 P01	gab.	2
14	Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu 3-vietīga (montāžai kārbā GB3)	SKS-D3 RW3	gab.	2

				KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA reģistrācija: 2007 - R				<u>Būvobjekta nosaukums</u> Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana Stacijas ielā 41, Ludzā							
<u>Anots</u>				<u>Uzdevs</u>				<u>Lapas numurs</u>							
								Materiālu specifikācija							
								<u>Pasūtījuma Nr.</u>		15 - 34 - 004		<u>Mēroga</u>		<u>Štadska</u>	
<u>Izstrādāja</u>				T. Germane				<u>Sarakstots</u>						TP	
<u>Ath. reģ.Nr.</u>												<u>Lapas Nr.</u>		<u>Lapu sk.</u>	
												EL - 16/2		16	