

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
	APGAISMOJUMA TĪKLS			
1	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas	1x18 W ; IP-44	gab.	1
2	Apgaismojuma armatūra vienai kvēlspuldzei montējama pie sienas	1x60 W ; IP-20 (MESTRE)	gab.	5
3	Apgaismojuma armatūra divām kvēlspuldzēm montējama pie sienas	2x40 W ; IP-20 (ROZET)	gab.	8
4	Apgaismojuma armatūra četrām luminisc. spuldzēm T-26 montējama piekaramajos griestos	4x18W; IP-20	gab.	20
5	Apgaismojuma armatūra četrām luminisc. spuldzēm T-26 montējama piekaramajos griestos	4x18W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	4
6	Apgaismojuma armatūra četrām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	4x18W; IP-20	gab.	1
7	Apgaismojuma armatūra četrām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	4x18W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	2
8	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	2x36W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	2
9	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama pie griestiem	1x36W; IP-44	gab.	15
10	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	2x36W; IP-44	gab.	2
11	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	2x36W; IP-44 ar avārijas barošanas bloku	gab.	1
12	Apgaismojuma armatūra divām kvēlspuldzēm montējama pie griestiem	2x60 W ; IP-20 (BAND)	gab.	2
13	Apgaismojuma armatūra sešām ekonomspuldzēm montējama pie griestiem	6x18 W ; IP-20 (LUSTRA)	gab.	6
14	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei FD-G5 montējama pie sienas ar autonomo barošanas avotu 1 stundai	1x8W; IP-20	gab.	9
15	Uzlīme evakuācijas ceļu norādei	10A; 230V; IP-20	gab.	9
16	Spuldžu daudzumu pierēķināt pie gaismekļiem			
17	Slēdzis zemapetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	5
18	Dubultslēdzis zemapetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	1
19	Pārslēdzis vienpolīgais zemapetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	14
20	Tasterslēdzis ar indikācijas lampu	16A; 230V; IP-20	gab.	1
21	Blīvslēgs	D=68mm; IP-44	gab.	1
22	Zemapetuma tukšsienu nozarkārba	D=68mm	gab.	40
23	Metāla virsapmetuma nozarkārba (bēniņos)	74x74x38 ; IP-54	gab.	15
24	Plastmasas caurule	D=20mm	m	20
25	Tērauda caurule	D=20mm	m	100
26	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x1.5	m	1000
27	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 3x1.5	m	130
28	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 4x1.5	m	50
29	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 5x1.5	m	45

[illegible]

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2007 - R	Būvobjekta nosaukums Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana Stacijas ielā 41, Ludzā									
	Anots	Uzdevs	Pasākums	Datums	Lapas saturs Materiālu specifikācija					
					Pasūtījuma Nr.		15 - 34 - 004		Mērogs	Stadija
	Izstrādāja	T. Germane			Saskaņots					TP
	Ath. reg.Nr.								Lapas Nr.	Lapu skaits
								EL - 16/3	16	