



A/S "Geoserviss"
Ģeotehniskā laboratorija
Piedrujas iela 3-107, Rīga
Tel. 67248039

Pasūtītājs: SIA „BG Invest”
Objekts: Tehniskā projekta Odu ielas, Ludzā, Ludzas, rekonstrukcija
Datums: 23.02.2015. – 27.02.2015.

 - T-281

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2015-24.

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

Nr. p.k.	Urb. Nr.	Par. Nr.	Dziļums m	Granulometriskais sastāvs % daļiņu Ø mm												g/cm ³	e		K _{gr/dmn}		
				Oļi ≥10.0	Grants		Smiltis					Putekļi		Māls ≤0.005	ρ _{grd.}		ρ _{sabl.}	ε _{grd.}	ε _{sabl.}	K _{grd.}	K _{sabl.}
					10.0- 5.0	5.0- 2.0	2.0- 1.0	1.0- 0.5	0.5- 0.25	0.25- 0.10	0.10- 0.05	0.05- 0.01	0.01- 0.005								
1.	2	1	1.5-2.0	-	-	-	-	0.2	0.4	66.0	29.2	4.2			1.54			0.721	1.47		
2.	4	2	1.0-2.0	-	-	-	0.1	0.2	0.8	60.8	34.0	4.1									

Materiāla testēšana veikta :

1. Granulometriskā sastāva noteikšana GOST 12536 – 79, p.2, p.3 *
2. Grunts fizikāli mehāniskās īpašības GOST 5180-84 p.2, p.4, p.5*
3. Organisko vielu saturs LVS 13039-2:2003

* LATAK akreditācijas metodes (LATAK – T 281)

Par paraugu kvalitāti atbild piegādātājs
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas (objektiem) paraugiem

Laboratorijas vadītāja



Z. Zarīņa

2015-24 / V19-0 1(1)