



- Pienēmtie apzīmējumi:
- Slēdzis 230V, IP20, z/a
 - Slēdzis 230V, IP44, z/a
 - Dubultslēdzis 230V, IP44, z/a
 - Dubultslēdzis 230V, IP20, z/a
 - Pārslēdzis 230V, IP20, z/a
 - Kustības sensors 180°, v/a, IP20
 - Gaismeklis OMS EXE II PAR MAT-V2, 2x35W, v/a, IP20
 - Gaismeklis OMS EXE II PAR MAT-V2, 2x28W, v/a, IP20
 - Gaismeklis ELMO LED panelis (silti balta gaisma), 18W,v/a, IP44
 - Gaismeklis OMS Classic PAR MAT, 4x14W, v/a, IP20
 - Gaismeklis OMS PLAST S11 1x38W, LED, v/a, IP44
 - Rādītājs "IZEJA" 1x8w, IP20/IP44, ar barošanas bloku uz 1 st.

Piezīmes.

Plānos norādītas elektriskās komutācijas shēmas nevis trases, montāžas organizācija trases izvēlas pēc saviem ieskatiem.

Slēdžu uzstādīšanas augstums, ja plānos nav norādīts cits uzstādīšanas augstums 1,0 m no tīrās grīdas atzīmes.

Pirms slēdžu un gaismekļu montāžas to vietas saskaņot ar pasūtītāju.

Tehnoloģisko iekārtu pieslēgumus veikt atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.

1. STĀVA EKSPLIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m2
101	Vējtveris	21,07
102	Elektrotīklu kabinets	7,67
103	Dispečera telpa	18,49
104	Kāpņu telpa Nr.1	16,66
105	Gaitenis	37,99
106	Noliktava	9,94
107	Gludinātava	11,60
108	Palīgtelpa	4,20
109	Mācību telpa	22,33
110	Atpūtas telpa	30,26
111	Gaitenis	9,27
112	Viesnīcas numuriņš	10,36
113	Viesnīcas numuriņš	10,72
114	Vējtveris	6,12
115	Kāpņu telpa Nr.2	16,66
116	WC	4,07
117	Gaitenis	5,93
118	Virtuve	7,34
119	Vannas istaba	6,47
120	Veļas mazgāšana	3,00
121	Dušas telpa	4,00
122	Medmāsas kabinets	14,01
123	Apkopes inventāra telpa	1,70
124	Vestibils ar gaiteni	16,66
125	WC	1,87
126	Vējtveris	1,96
127	Sterilizācijas telpa	5,85
128	Darba istaba	6,19
129	WC	1,86
130	Zobārsta kabinets	11,58
101a	Mazā zāle	46,46
102a	Informācijas centrs	41,59
103a	Virtuve	5,71
104a	Atpūtas telpa	63,62
105a	WC	11,26
106a	Konferenču zāle	74,04
107a	Vējtveris	4,99
108a	Siitummezgls	7,14
	KOPĀ	254,81

1. STĀVA EKSPLIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m2
101a	Mazā zāle	46,46
102a	Informācijas centrs	41,59
103a	Virtuve	5,71
104a	Atpūtas telpa	63,62
105a	WC	11,26
106a	Konferenču zāle	74,04
107a	Vējtveris	4,99
108a	Siitummezgls	7,14
	KOPĀ	254,81

Projekts

**INTERNĀTA PĀRBŪVE
PAR DIENESTA VIESNĪCU**
LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A

Stadija

BŪVPROJEKTS (BP)

Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
Raipa iela 16, Ludza, LV-5701

Būvprojekta vadītājs
Projekta autors



Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums

1. stāva el. apgaismes tīklu plāns

Pasūtījuma Nr.: 16-36/678

Daļa: EL

Lapas Nr.: EL-8

M 1:100

BP daļas vadītājs:

G.Džeriņš

Izstrādāja:

G.Džeriņš

Faila Nr.:

Datums: 19.08.2016