


| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1SS2 | | Pu=11,7 kW Pa=6,2 kW Ia=9,54 A | Uzsādiš.veids: v/a Aizsardzības kl.: IP20 Kabeļu ievads/izvads: apakša/augša Rezerve: 20% vietas rezerve sadalnē | | 400/230V | |
| Shēma Aparatūras dati | | Grupas numurs | Kabelis mm2 | Kabeļa garums m | Patērētāja nosaukums | Patēr.jauda kW |
| <div>PE N L1,2,3</div> | | I | NYM-J-5x4 | | No esoš. sadalnes | |
| | | 101 | | | Rezerve | |
| | | 131 | NYM-J-3x2,5 | | Rozetes t.nr.102a | 1,2 |
| | | 132 | NYM-J-3x2,5 | | Rozetes t.nr.103a | 2,0 |
| | | 133 | NYM-J-3x2,5 | | Rozetes t.nr.101a | 0,4 |
| | | 134 | NYM-J-3x2,5 | | Rozetes t.nr.106a | 0,4 |
| | | 135 | NYM-J-3x2,5 | | Rozetes t.nr.104a | 2,0 |
| | | 136 | NYM-J-3x2,5 | | El. boileris t.nr.105a | 2,0 |
| | | 137 | | | Rezerve | |
| | | 138 | | | Rezerve | |
| | | 139 | | | Rezerve | |
| | | 140 | NYM-J-3x1,5 | | Apgaisme t.nr.104a | 1,1 |
| | | 141 | NYM-J-3x1,5 | | Apgaisme t.nr.108a | 0,2 |
| | | 142 | NYM-J-3x1,5 | | Apgaisme t.nr.101a-102a | 1,0 |
| | | 143 | NYM-J-3x1,5 | | Apgaisme t.nr.106a | 0,9 |
| | | 144 | NYM-J-3x1,5 | | Apgaisme t.nr.105a | 0,3 |
| | | 145 | NYM-J-3x1,5 | | Avārijapgaisme | 0,2 |
| | | 146 | | | Rezerve | |
| | | 147 | | | Rezerve | |
| | | 148 | | | Rezerve | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------------------|-----|
| Projekts | <div>INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A</div> | | |
| Stadija | BŪVPROJEKTS (BP) | | |
| Pasūtītājs | <div>Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701</div> | | |
| Būvprojekta vadītājs Projekta autors | <div><div>Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tāl. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv</div></div> | | |
| Datums/Paraksts | | | |
| Rasējums | 1. stāva sadalnes 1SS2 el. principiālā vienlīniju shēma | | |
| Pasūtījuma Nr.: 16-36/678 | Daļa: EL | Lapas Nr.: EL-3 | b/m |
| | | | |
| BP dalas vadītājs: | G.Džeriņš | | |
| Izstrādāja: | G.Džeriņš | | |
| | | | |
| Faila Nr.: | | Datums: 19.08.2016 | |