

1SS1		Pu=28,5 kW Pa=17,8 kW Ia=27,38 A	Uzsādiš.veids: v/a Aizsardzības kl.: IP20 Kabeļu ievads/izvads: apakša/augša Rezerve: 20% vietas rezerve sadalnē	400/230V			
Shēma Aparatūras dati			Grupas numurs	Kabelis mm2	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patēr.jauda kW
PE N L1,2,3	63A		I	NYM-J-5x16		No esoš. sadalnes	
	C16A		101	NYM-J-5x2,5		El. plīts t.nr.118	8,0
	C16A		102			Rezerve	
	C16A		131	NYM-J-3x2,5	40	Rozetes t.nr.111-113	2,4
	C16A		132	NYM-J-3x2,5	30	Rozetes t.nr.110	1,6
	C16A		133	NYM-J-3x2,5	25	Rozetes t.nr.109	1,2
	C16A		134	NYM-J-3x2,5	20	Rozetes t.nr.109	1,2
	C16A		135	NYM-J-3x2,5		Rozetes t.nr.103	1,2
	C16A		136	NYM-J-3x2,5		Rozetes t.nr.102	1,6
	C16A		137	NYM-J-3x2,5		Rozetes telekom.skapis	0,5
	C16A		138	NYM-J-3x2,5		Rozetes t.nr.106, 127, 130	1,8
	C16A/30mA		139	NYM-J-3x2,5		Rozetes t.nr.123, 125, 128	0,6
	C16A		140	NYM-J-3x2,5		Rozetes t.nr.122	0,8
	C16A/30mA		141	NYM-J-3x2,5		Rozetes t.nr.120	2,2
	C16A/30mA		142	NYM-J-3x2,5		Rozetes t.nr.116, 119	0,6
	C16A/30mA		143	NYM-J-3x2,5		Rozetes t.nr.118	0,8
	C16A		144			Rezerve	
	C16A		145			Rezerve	
	C10A		146			Rezerve	
	C10A		147			Rezerve	
	C10A		148	NYM-J-3x1,5		Apgaisme t.nr.107, 109-113	1,0
	C10A		149	NYM-J-3x1,5		Apgaisme t.nr.101-103, 108	1,0
	C10A		150	NYM-J-3x1,5		Apgaisme t.nr.104	0,1
	C10A		151	NYM-J-3x1,5		Apgaisme t.nr.106, 124, 127, 130	0,6
	C10A		152	NYM-J-3x1,5		Apgaisme t.nr.123, 125, 126, 128, 129	0,2
	C10A		153	NYM-J-3x1,5		Apgaisme t.nr.105, 114-115, 122	0,6
	C10A		154	NYM-J-3x1,5		Apgaisme t.nr.116-121	0,3

[illegible]

Projekts	<h1 style="text-align: center;">INTERNĀTA PĀRBŪVE</h1> <h2 style="text-align: center;">PAR DIENESTA VIESNĪCU</h2> <p style="text-align: center;">LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A</p>		
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)		
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701		
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	 <div style="margin-left: 20px;"> Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv </div>		
Datums/Paraksts			
Rasējums	1. stāva sadalnes 1SS1 el. principiālā vienlīniju shēma		
Pasūtījuma Nr.: 16-36/678	Daļa: EL	Lapas Nr.: EL-2	b/m
BP dalas vadītājs:	G.Džeriņš		
Izstrādāja:	G.Džeriņš		
Faila Nr.:	Datums: 19.08.2016		