


3SS1		Pu=28,2 kW Pa=17,0 kW Ia=26,15 A	Uzsādiš.veids: v/a Aizsardzības kl.: IP20 Kabeļu ievads/izvads: apakša/augša Rezerve: 20% vietas rezerve sadalnē		400/230V		
Shēma Aparatūras dati			Grupas numurs	Kabelis mm2	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patēr.jauda kW
<div>PE N L1,2,3</div>	40A		I	NYM-J-5x6		No esoš. sadalnes	
	C16A		101	NYM-J-5x4	15	El.plīts	8,0
	C16A		131	NYM-J-3x2,5	55	Rozetes t.nr.312	2,4
	C16A		132	NYM-J-3x2,5	55	Rozetes t.nr.309	2,4
	C16A		133	NYM-J-3x2,5	60	Rozetes t.nr.306	1,8
	C16A		134	NYM-J-3x2,5	65	Rozetes t.nr.305	2,4
	C16A		135	NYM-J-3x2,5	70	Rozetes t.nr.303	1,2
	C16A		136	NYM-J-3x2,5	65	Rozetes t.nr.304	1,2
	C16A		137	NYM-J-3x2,5	60	Rozetes t.nr.307	1,2
	C16A		138	NYM-J-3x2,5	25	Rozetes t.nr.310, 311	0,6
	C16A		139	NYM-J-3x2,5	35	Rozetes t.nr.301	0,6
	C16A/30mA		140	NYM-J-3x2,5	15	Rozetes t.nr.308 +nosūcējs	2,0
	C16A		141			Rezerve	
	C16A/30mA		142	NYM-J-3x2,5	15	El. boileris t.nr.310	2,0
	C16A		143			Rezerve	
	C16A		144			Rezerve	
	C10A		151	NYM-J-3x1,5	130	Apgaisme t.nr. 303, 305, 306, 309, 312	0,95
	C10A		152	NYM-J-3x1,5	35	Avārijapgaisme	0,1
	C10A		153	NYM-J-3x1,5 NYM-J-4x1,5 NYM-J-5x1,5	60 25 30	Apgaisme t.nr. 301, 302, 313	0,6
	C10A		154	NYM-J-3x1,5	75	Apgaisme t.nr. 304, 307	0,5
	C10A		155	NYM-J-3x1,5	85	Apgaisme t.nr. 308, 310, 311	0,3
	C10A		156			Rezerve	

Projekts			
INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A			
Stadija		BŪVPROJEKTS (BP)	
Pasūtītājs		Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701	
Būvprojekta vadītājs Projekta autors		 Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv	
Datums/Paraksts			
Rasējums		Sadalnes 3SS1 el. principiālā vienlīniju shēma	
Pasūtījuma Nr.: 16-36/678		Daļa: EL	Lapas Nr.: EL-5
			b/m
BP dalas vadītājs:		G.Džeriņš	
Izstrādāja:		G.Džeriņš	
Faila Nr.:		Datums: 19.08.2016	