



1. STĀVA EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	TELPA	m²
101	Vējtveris	5.27
102	Dežuranta telpa	3.15
103	Gaitenis	148.47
104	WC	5.16
105	Lietvedes kabinets	15.98
106	Direktora kabinets	16.58
107	Vietnieka kabinets	14.21
108	WC	20.73
109	Ventkamera/katlu telpa	31.44
111	Noliktava	8.85
112	Sūkņu telpa	7.47
113	Darbmācības kabinets meitenēm	46.76
114	Apkopes inventāra telpa	2.28
115	Darbmācības kabinets meitenēm	19.91
116	Kāpņu telpa Nr.1	13.53
117	Vējtveris	3.68
118	Palīgtelpa	2.33
119	Gardarobe	1.91
120	Gardarobe	1.93
121	Gardarobe	1.96
122	Gardarobe	2.10
123	Gardarobe	1.75
124	Gardarobe	1.75
125	Gardarobe	2.13
126	Gardarobe	1.78
127	Gardarobe	2.10
128	Gardarobe	1.59
129	Gardarobe	2.29
130	Gardarobe	1.54
131	Gardarobe	2.32
132	Gardarobe	1.38
133	Gardarobe	1.46
134	Gardarobe	3.87
135	Gardarobe	62.75
137	Gardarobe	16.88
138	Gardarobe	41.28
139	Gardarobe	8.24
140	Darbmācības kabinets zēniem	51.82
141	Palīgtelpa	8.51
142	Kāpņu telpa Nr.2	13.75
143	Palīgtelpa	2.33
144	Vējtveris	3.62
145	Personāla dušas telpa	3.87
146	Gaitenis	17.89
147	Personāla telpa	24.14
148	Palīgtelpa	9.25
149	Noliktava/Arhīvs	8.97
150	Palīgtelpa	9.99
151	Īsvešvalodu klase	47.72
152	Noliktava	10.81
KOPA		738.11

Piezīmes.
Plānos norādītas elektriskās komutācijas shēmas nevis trases, montāžas organizācija trases izvēlas pēc saviem ieskatiem. Slēdžu uzstādīšanas augstums, ja plānos nav norādīts cits uzstādīšanas augstums 1,0 m no tirās grīdas atzīmes. Pirms slēdžu un gaismekļu montāžas to vietas saskaņot ar pasūtītāju.

- Pieņemtie apzīmējumi:
- Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Luxiled LED, 1197x297x12(h)mm vai analogs
 - Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Siluette, 1192x214x76(h)mm vai analogs
 - Gaismeklis pie sienas - Siren, SML2, 300x85x25(h)mm vai analogs
 - Iebūvēts gaismeklis, piem.Siteco, Lunis, SLR9545BEE, d. 190mm, IP44 vai analogs
 - Gaismeklis pie sienas virs spoguļa - Europlex TC mirror luminaire, 600x95x75mm vai analogs
 - Gaismeklis pie griestiem - Domino round Hängeleuchte dia. 360, 450 un 650mm vai analogs
 - Gaismeklis fasādei ar iebūvētu krāsas sensoru
 - Gaismeklis pie izejas, Europlex 2 LED opal, SMD11CA1141
 - Avārijas izejas gaismeklis

- Slēdzis 230V, IP20, z/a
- Dubultslēdzis 230V, IP20, z/a
- Slēdzis 230V, IP44, z/a
- Dubultslēdzis 230V, IP44, z/a
- Pārslēdzis 230V, IP20, z/a
- Izvadš el. iekārtu pieslēgumam
- El.sadale

Projekts			
LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA PĀRBŪVE LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4			
Stadija			
BŪVPROJEKTS (BP)			
Pasūtītājs			
Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raīņa iela 16, Ludza, LV-5701			
Būvprojekta vadītājs Projekta autors			
 Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv			
Datums/Paraksts			
Rasējums			
1. STĀVA EL. APGAISMES TĪKLU PLĀNS			
Pasūtījuma Nr.:	16-35/677	Daļa:	EL
Lapas Nr.:	8	M	1:100
BP daļas vad.:			
G.Džeriņš			
Izstrādāja:			
G.Džeriņš			
Faila Nr.:		Datums:	
		09.12.2016	