

[illegible]

4SS1

Pu=8,8 kW

Pa=5,3 kW

Ia=8,23 A

Uzsādiš.veids: v/a

Aizsardzības kl.: IP20

Kabeļu ievads/izvads: apakša/augša

Rezerve: 20% vietas rezerve sadalnē

400/230V

Shēma Aparatūras dati		Grupas numurs	Kabelis mm <sup>2</sup>	Kabelja garums m	Patērētāja nosaukums	Patēr.jauda kW	
		I	NYM-J-5x4		No esoš. sadalnes		
		101			Rezerve		
		131	NYM-J-3x2,5	40	Rozetes t.nr.411	1,3	
		132	NYM-J-3x2,5	30	Rozetes t.nr.411	2,0	
		133	NYM-J-3x2,5	25	Rozetes t.nr.411	2,0	
		134	NYM-J-3x2,5	20	Rozetes t.nr.411	2,0	
		135	NYM-J-3x2,5	20	Rozetes t.nr.411	1,5	
		136			Rezerve		

Projekts			
<p align="center"><b>UDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS</b>  <b>PĀRBŪVE</b>          UDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4</p>			
Stadija		BŪVPROJEKTS (BP)	
Pasūtītājs		<p align="center"><b>Ludzas novada pašvaldība</b>          Reģ. Nr. 90000017453          Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701</p>	
Būvprojekta vadītājs Projekta autors		<div align="center">  <p>Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS          Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050          Tālr. 67228542, fakss 67220143          birojs@sestaisstils.lv</p> </div>	
Datums/Paraksts			
Rasējums		3SS1 UN 4SS1 SADALNES EL. PRINCIPIĀLĀ VIENLĪNĪJU SHĒMA	
Pasūtījuma Nr.:	16-35/677	Daļa:	EL
		Lapas Nr.:	2
BP daļas vad.:	G.Džeriņš		
Izstrādāja:	G.Džeriņš		
Faila Nr.:		Datums: 09.12.2016	