



2. STĀVA EKSPLIKĀCIJA

| Nr.  | TELPA                           | m <sup>2</sup> |
|------|---------------------------------|----------------|
| 201  | Gaitenis                        | 135.53         |
| 202  | Kāpņu telpa Nr. 1               | 4.82           |
| 203  | Palīgtelpa                      | 10.07          |
| 204  | Personāla WC                    | 2.87           |
| 205  | Vēstures klase                  | 49.10          |
| 206  | Mācību telpa ārpusstundu darbam | 17.52          |
| 207  | Latviešu valodas klase          | 49.04          |
| 208  | Ģeogrāfijas klase               | 49.43          |
| 209  | Krievu valodas klase            | 38.14          |
| 210  | Latviešu valodas klase          | 37.84          |
| 211  | Kāpņu telpa Nr. 3               | 14.39          |
| 212  | Latviešu valodas klase          | 48.31          |
| 213  | Angļu valodas klase             | 39.17          |
| 214  | Angļu valodas klase             | 39.55          |
| 215  | Latviešu valodas klase          | 46.65          |
| 216  | Personāla WC                    | 3.07           |
| 217  | Palīgtelpa                      | 10.89          |
| 218  | Kultūrvēstures klase            | 50.41          |
| 219  | Angļu valodas klase             | 33.19          |
| 220  | Angļu valodas klase             | 32.05          |
| 221  | Kāpņu telpa Nr. 2               | 4.82           |
| KOPA |                                 | 716.86         |

Piezīmes.  
Plānos norādītas elektriskās komutācijas shēmas nevis trases, montāžas organizācija trases izvēlas pēc saviem ieskatiem.  
Slēdžu uzstādīšanas augstums, ja plānos nav norādīts cits uzstādīšanas augstums 1,0 m no tirās grīdas atzīmes.  
Pirms slēdžu un gaismekļu montāžas to vietas saskaņot ar pasūtītāju.

- Pieņemtie apzīmējumi:
- Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Luxiled LED, 1197x297x12(h)mm vai analogs
  - Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Siluette, 1192x214x76(h)mm vai analogs
  - Gaismeklis pie sienas - Siren, SML2, 300x85x25(h)mm vai analogs
  - Iebūvēts gaismeklis, piem.Siteco, Lunis, 5LR9545BEE, d. 190mm, IP44 vai analogs
  - Gaismeklis pie sienas virs spoguļa - Europlex TC mirror luminaire, 600x95x75mm vai analogs
  - Avārijas izejas gaismeklis
  - Slēdzis 230V, IP20, z/a
  - Dubultslēdzis 230V, IP20, z/a
  - Slēdzis 230V, IP44, z/a
  - Dubultslēdzis 230V, IP44, z/a
  - Pārslēdzis 230V, IP20, z/a
  - Izvads el. iekārtu pieslēgumam

|   |           |                    |              |
|---|-----------|--------------------|--------------|
| Projekts  |           |                    |              |
| LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS<br>PĀRBŪVE<br>LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4   |           |                    |              |
| Stadija   |           |                    |              |
| BŪVPROJEKTS (BP)  |           |                    |              |
| Pasūtītājs  |           |                    |              |
| Ludzas novada pašvaldība<br>Reģ. Nr. 90000017453<br>Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701   |           |                    |              |
| Būvprojekta vadītājs<br>Projekta autors   |           |                    |              |
| <br>Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS<br>Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050<br>Tālr. 67228542, fakss 67220143<br>birojs@sestaisstils.lv |           |                    |              |
| Datums/Paraksts   |           |                    |              |
| Rasējums  |           |                    |              |
| 2. STĀVA EL. APGAISMES TĪKLU PLĀNS  |           |                    |              |
| Pasūtījuma Nr.:   | 16-35/677 | Daļa: EL           | Lapas Nr.: 9 |
| M 1:100   |           |                    |              |
| BP daļas vad.:  |           |                    |              |
| G.Džeriņš   |           |                    |              |
| Izstrādāja:   |           |                    |              |
| G.Džeriņš   |           |                    |              |
| Faila Nr.:  |           | Datums: 09.12.2016 |              |