



4. STĀVA EKSPLIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m <sup>2</sup>
401	Gaitenis	20.31
402	Kāpņu telpa Nr.1	4.82
403	Ķīmijas klase	65.71
404	Ķīmijas laboratorija	14.89
405	Ķīmijas klase	51.35
406	Gaitenis	5.46
407	Skatuve	48.91
408	Zāle	190.29
409	Gaitenis	23.67
410	WC	12.51
411	Informātikas klase	50.41
412	Mūzikas instrumentu noliktava	8.01
413	Mūzikas klase	50.91
414	Kāpņu telpa Nr.2	4.82
415	Serveru telpa	5.97
KOPA		558.04

Piezīmes.  
Plānos norādītas elektriskās komutācijas shēmas nevis trases, montāžas organizācija trases izvēlas pēc saviem ieskatiem.  
Slēdžu uzstādīšanas augstums, ja plānos nav norādīts cits uzstādīšanas augstums 1,0 m no tirās grīdas atzīmes.  
Pirms slēdžu un gaismekļu montāžas to vietas saskaņot ar pasūtītāju.

- Pieņemtie apzīmējumi:
- Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Luxiled LED, 1197x297x12(h)mm vai analogs
  - Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Silhouette, 1192x214x76(h)mm vai analogs
  - Gaismeklis pie sienas - Siren, SML2, 300x85x25(h)mm vai analogs
  - Iebūvēts gaismeklis, piem.Siteco, Lunis, 5LR9545BEE, d. 190mm, IP44 vai analogs
  - Gaismeklis pie sienas virs spoguļa - Europlex TC mirror luminaire, 600x95x75mm vai analogs
  - Avārijas izejas gaismeklis
  - Slēdzis 230V, IP20, z/a
  - Dubultslēdzis 230V, IP20, z/a
  - Slēdzis 230V, IP44, z/a
  - Dubultslēdzis 230V, IP44, z/a
  - Pārslēdzis 230V, IP20, z/a
  - Izvadš el. iekārtu pieslēgumam
  - El.sadale

Projekts			
LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA PĀRBŪVE LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4			
Stadija		BŪVPROJEKTS (BP)	
Pasūtītājs		Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701	
Būvprojekta vadītājs Projekta autors		<div></div> <div>Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv</div>	
Datums/Paraksts			
Rasējums		4. STĀVA EL. APGAISMES TĪKLU PLĀNS	
Pasūtījuma Nr.:		16-35/677	Daļa: EL
Lapas Nr.:		11	M 1:100
BP daļas vad.:		G.Džeriņš	
Izstrādāja:		G.Džeriņš	
Faila Nr.:		Datums: 09.12.2016	