

Nr. p.k.	Darbu un materiālu nosaukums	Tips, marka	Mēra vien.	Dau- dzums
1	UAS adrešu centrālā vadības pults.	FX 3NET/LV	kompl.	1
2	Cilpu kontrollers	FX LC	kompl.	1
3	Akumulators , hermētisks, neapkalpojams	12V 17.0Ah	gab	2
4	Adresu ugunsdrošības trauksmes poga ar izolatoru	MCP5A-RP02FF-01	gab	11
5	Adresu trauksmes sirēna ar izolatoru	WSO-PR-I33	gab	12
6	Adresu trauksmes sirēnas karba	LBBW	gab	12
7	Adresu optiskais dūmu detektors	ESMI 22051E	gab	135
8	Adresu optiskais dūmu detektors ar izolatoru	ESMI 22051EI	gab	6
9	Adresu siltuma detektors	ESMI52051RE	gab	4
10	Adresu detektoru bāze	B501AP	gab	145
11	Kontroles modulis priekš konvencionālās līnijas	M210ECZ	gab	1
12	Siltuma detektors	PHSC-356-EPC	m	22
13	Adresu vadības modulis	EM201E-240	gab	1
14	Sirēna ar strobu, 24VDC, 105dB	MR-3000	gab	1
15	Elektrobarošanas nedegošais kabelis 3x1.5	HLGs3x1,5	m	25
16	Nedegošais E30/E60 kabelis	JE-H(ST)H2X0,8	m	1500
17	Gofrēta caurule Ø16	LEGRAND	m	160
18	Gofrēta caurule Ø25	LEGRAND	m	80
19	Kabeļu penālis 80x40 mm	LEGRAND	m	20
20	Izpilddokumentācijas izgatavošanas darbi		kompl.	1
21	Pārējie izdevumi (stipinājumi, skrūves, skavas un t.t.)		kompl.	1

Projekts				
LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS PĀRBŪVE LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4				
Stadija				
BŪVPROJEKTS (BP)				
Pasūtītājs				
Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701				
Būvprojekta vadītājs Projekta autors				
Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv				
Datums/Paraksts				
Rasējums				
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				
Pasūtījuma Nr.:	16-35/677	Daļa: UAS	Lapas Nr.: UAS-9	M B.M.
BP daļas vad.:	R.Barinovs			
Izstrādāja:	R.Barinovs			
Faila Nr.:		Datums: 13.03.2017		