



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

- UAS** - Ugunsdzēsības kontrolpanelis (Esmi FX-3NET)
- SR** - Sirēna ar strobu
- ASR** - Adrešu trauksmes sirēna
- AD** - Adrešu dūmu detektors
- AS** - Adrešu siltuma detektors (Itellia EDI-50)
- AR** - Adrešu trauksmes poga ar izolatoru
- AOM** - Adrešu relejas modulis ar izolatoru
- AZM** - Adrešu zonas kontroles modulis ar izolatoru
- S** - Siltuma detektors
- Kabelis JE-H(ST)H 2x2x0,8 (E30)

ADREŠU IERĪCES NUMERĀCIJA

- ATL/N**
- A- Adrešu ierīce
- T- Ierīču tips
- L- Adrešu kopnes numurs
- N- Ierīču numurs

NEADREŠU DETEKTORU NUMERĀCIJA

- TL/N/D**
- T- Detektora tips
- L- Adrešu kopnes numurs
- N- Moduļa numurs
- D- Detektora Numurs

3. STĀVA EKSPLIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m ²
301	Gaitenis	128.77
302	Kāpņu telpa Nr.1	4.82
303	Fizikas laboratorija	17.40
304	Matemātikas klase	49.10
305	Fizikas klase	67.75
306	Krievu valodas klase	49.43
307	Matemātikas klase	48.31
308	Matemātikas klase	46.65
309	WC	16.96
310	Informātikas klase	50.41
311	Bioloģijas klase	50.91
312	Laboratorija	14.33
313	Kāpņu telpa Nr.2	4.82
KOPA		549.66

Projekts			
LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS PĀRBŪVE LUDZA, BLAUMAŅA IELĀ 4			
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)		
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701		
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	Arhitektūras birojs SIA SEŠTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv		
Datums/Paraksts			
Rasējums	UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA. 3. STĀVA PLĀNS		
Pasūtītāja Nr.:	16-35/677	Daļa:	UAS
Lapas Nr.:	UAS-5	M	1:100
BP daļas vad.:	R.Barinovs		
Izstrādāja:	R.Barinovs		
Faila Nr.:		Datums:	13.03.2017