



PIENĒMĒMTIE APZĪMĒJUMI

- UAS** - Ugunsdzēsības kontrolpanelis (Esmi FX-3NET)
- SR** - Sirēna ar strobu
- ASR** - Adrešu trauksmes sirēna
- AD** - Adrešu dūmu detektors
- AS** - Adrešu siltuma detektors (Itellia EDI-50)
- AR** - Adrešu trauksmes poga ar izolatoru
- AOM** - Adrešu relejas modulis ar izolatoru
- AZM** - Adrešu zonas kontroles modulis ar izolatoru
- S** - Siltuma detektors
- Kabelis JE-H(ST)H 2x2x0,8 (E30)

ADREŠU IERĪCES NUMERĀCIJA

- ATL/N**
- A- Adrešu ierīce
- T- Ierīces tips
- L- Adrešu kopnes numurs
- N- Ierīces numurs

NEADREŠU DETEKTORU NUMERĀCIJA

- TL/N/D**
- T- Detektora tips
- L- Adrešu kopnes numurs
- N- Moduļa numurs
- D- Detektora Numurs

4. STĀVA EKSPLIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m²
401	Gaitenis	20.31
402	Kāpņu telpa Nr.1	4.82
403	Klīniskā klase	65.71
404	Klīniskā laboratorija	14.89
405	Klīniskā klase	51.35
406	Gaitenis	5.46
407	Skatuve	48.91
408	Zāle	190.29
409	Gaitenis	23.67
410	WC	12.51
411	Informātikas klase	50.41
412	Mūzikas instrumentu noliktava	8.01
413	Mūzikas klase	50.91
414	Kāpņu telpa Nr.2	4.82
415	Serveru telpa	5.97
KOPA		558.04

Projekts						
LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA PĀRBŪVE LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4						
Sladzija	BŪVPROJEKTS (BP)					
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701					
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67228542, fakss: 67220143 birojs@sestaisstils.lv					
Datums/Paraksts						
Rasējums						
UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA. 4. STĀVA PLĀNS						
Pasūtījuma Nr.:	16-35/677	Daļa:	UAS	Lapas Nr.:	UAS-6	M 1:100
BP daļas vad.:		R.Barinovs				
Izstrādāja:		R.Barinovs				
Faila Nr.:				Datums: 13.03.2017		