















- Piezīmes:**
- Plānus skatīt kopā ar izometriskajām shēmām.
 - Ventilācijas slāvedu galus izvietot 0,5m augstumā virs jumta.
 - Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
 - UK sadāles rasējumus skatīt kopā ar -AR-, -BK-, -AVK-, -EL, detaļu rasējumiem.
 - Par ±0,00 atzīmi 1. stāvā pēc AR sadāles pieņemta +150,40m (tas).
 - Kanalizācijas slāvedus un caurīvadus gresītu zonā izolēt ar pretkondensātkrozotājiem 9mm.
 - Revīzijām uz slāvediem ierīkot sienā montējamas apkalpošanas lūkas: caurulei Ø110 - 200x200mm.
 - Revīzijām grīdā ierīkot grīdā montējamas apkalpošanas lūkas: caurulei Ø110 - 200x200mm.
 - Kanalizācijas novadcaurules diametrs sanitār tehniskajām ierīcēm:
 - roku mazgātājiem, saimniecības izlietnēm un trauku izlietnēm Ø50; izbūves stipums =0,03;
 - klozētpodiem - Ø110; izbūves stipums =0,02;
 - duša - Ø75; izbūves stipums =0,02.

APZĪMĒJUMI:	
	Projekējamā sadzīves kanalizācija virs grīdas
	Projekējamā sadzīves kanalizācija zem gresītiem
	Projekējamā sadzīves kanalizācija grīdas konstrukcijā
	Taps
	Revīzija / noslēguma ar apkalpošanas lūku
	Projekējamais sadzīves kanalizācijas slāveds
	Projekējamais sadzīves kanalizācijas ventilācijas slāveds
Ø110 (zem grīdas): I=0,02L=5,6m	
	Duša
	Klozētpods
	Trauku mazgātne
	Roku mazgātne
	Roku mazgātne atvērta ar kustīgu traucējumiem
	Klozētpods atvērta ar kustīgu traucējumiem
	Ultrāls
	Saimniecības izlietne

Projekts	LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAUS		
	PĀRBŪVE		
	LUDZĀ, BLAUMANA IELĀ 4		
Stādītā	BŪVPROJEKTS (BP)		
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība		
	Reģ. Nr. 90000077453		
	Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701		
Būvprojekta vadītājs	Projekta autors		
Datums/Paraksts	BŪVPROJEKTS (BP)		
Rasējums	JUMTA PLĀNS AR K1 TIKLĒM		
Pasūtītāja Nr.:	16-35/677	Datā:	UK
Lapas Nr.:	UK - 10	M	1:100
UK daļas vad.:	I. Timofejevs		
Izstrādāja:	I. Timofejevs		
Faila Nr.:	Datums: 14.10.2016		