







Ugunsdzēsības skaips ar hidrantu HW-28W-KP-20/30+RQP



APZĪMĒJUMI:	
	Projektējams ugunsdzēsības tūrisvads
	Loģveida vairogs (aizbūve)
	Projektējams ugunsdzēsības tūrisvada sālvads, tā turpinus un dārgums
	Projektējams ugunsdzēsības skaips ar kārtu (hidrantu)

PIEZĪMES:

1. Ikonētiskās shēmas skaits kopā ar plāniem.
2. Ugunsdzēsības kārtas uzstādīšanas augstums - 1,35m virs grīdas.
3. Rasējuma dēļ principālie daļi ir izņemti.
4. UK skaips rasējums skaits kopā ar -R-, -B-, -AUK-, -E- daļu rasējumiem.
5. Ugunsdzēsības tūrisvada sistēmu modeļi no mātes tērauda caurulēm.

Projekts	LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAUS PĀRBŪVE LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4		
Stādītā	BŪVPROJEKTS (BP)		
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000077453 Raņķa iela 16, Ludza, LV-5701		
Būvprojekta vadītājs	Projekta autors		
Datums/Paraksts	 Arhitektu birojs SIA SESTAIS STILS Tropu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67228542, Fakss: 67207143 birojs@sestaisstils.lv		
Rasējums	U2 TIKĻU IZOMETRISKĀ SHĒMA		
Pasūtītāja Nr.:	16-35/677	Daļa:	UK
Lapas Nr.:	UK-12	Mērogs:	M 1:100
UK daļas vad.:	L. Timofejevs		
Izstrādāja:	L. Timofejevs		
Faila Nr.:		Datums:	14.10.2016

