


- ## Piezīmes:
1. Plānus skatīt kopā ar izomērskajām sēnām .
 2. Vertikālās stāvdaužu galus izvērtē 0,5m augstumā virs jumta.
 3. Rasējumiā doti principālie detaļu risinājumi.
 4. UK sadalās rasējumiem skatīt kopā ar -AR,-BK,-AVK,-EL detaļu rasējumiem.
 5. Par ±0,00 atzīmi 1.stāvā pēc AR sadalās pieņemta +150,40mm (l.s.).
 6. Kanalizācijas sātvērus un caurvadus griestu zonā izvērtē ar prekonteināzīdāciju 9mm.
 7. Revizijām uz sātvērdam ierīko sienā montāžas apkaņpošas līkās Ø10x200mm.
 8. Revizijām grūtd ierīko grūtd montāžas apkaņpošas līkās caurulei Ø10 - 200x200mm.
 9. Kanalizācijas novadcaurules diametrs samīdri līmeniskajām ierīcēm:
- roku mazgātājam, sārmniecības izlīdēm un pratuķu izlīdēm Ø50; izbūves stiprums =I=0,03;
 - klozēpodiem - Ø110; izbūves stiprums =I=0,02;
- duša - Ø75; izbūves stiprums =I=0,02.

APZĪMĒJUMI:	
	Projektējamā sadzīves kanalizācija virs grīdas
	Projektējamā sadzīves kanalizācija zem grīdslēm
	Projektējamā sadzīves kanalizācija grīdas konstrukcijā
	Taps
T R	Rerizija / nostāigājiena ar apbūvpošas lūku
	Projektējamais sadzīves kanalizācijas slāņads
	Projektējamais sadzīves kanalizācijas ventilācijas slāņads
Ø110 (zem grīdas) F0,02/-5,6m	Projektējamā cauruļvada ārējais diametrs, kultūras un posma garums
D	Dūša
K	Klizepods
TM	Traku mazgātne
RM	Roku mazgātne
IRM	Roku mazgātne divtelpām ar kustību traucējumiem
IK	Klizepods divtelpām ar kustību traucējumiem
U	Urīnāts
SI	Saimniecības izliektne

Nr.	TELPA	m ²
401	Gaitenis	20,31
402	Kāpņu telpa Nr.1	4,82
403	Krimšanas klase	65,71
404	Krimšanas laboratorija	14,89
405	Krimšanas klase	51,35
406	Gaitenis	5,46
407	Skatīve	48,91
408	Zāle	190,29
409	Gaitenis	23,67
410	WC	12,51
411	Informātikas klase	50,41
412	Mūzikas instrumentu noliktava	8,01
413	Mūzikas klase	50,91
414	Kāpņu telpa Nr.2	4,82
415	Serveru telpa	5,97
KOPA		558,04

Projekts	
<p align="center">LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIUS PĀRBŪVE</p> <p align="center">LUDŽA, BLAUMANA IELĀ 4</p>	
Stadija	BŪVPROJEKTS (BP)
Pasūtītājs	<p align="center">Ludzas novada pašvaldība</p> <p align="center">Reģ. Nr. 90000017453</p> <p align="center">Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701</p>
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	<div align="center">  <p>Arhitektu birojs SIA "SESTAS STILS" Tīņorņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr.: 67228542, fakss 67220143 birojs@sestasstils.lv</p> </div>
Datums:Pratiks Rasejums	
Pasūtītāja Nr.: UK rēķas var.: Izstrādājam:	16-35/677 1. Timofejevs 1. Timofejevs
Datā	UK
Lapas Nr.:	UK-09
M	1:100