



1. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m²
101	Veļvēris	5.27
102	Dezūrantā telpa	3.15
103	Gaitenis	148.47
104	WC	5.16
105	Latvēdes kabīnēis	15.98
106	Direktora kabīnēis	16.58
107	Veimēka kabīnēis	14.21
108	WC	20.73
109	Ventkmerarkatu telpa	31.44
110	Notiktava	8.85
111	Siknu telpa	7.47
112	Darbmācības kabīnēis mēlēmām	46.76
113	Apkopes inventāra telpa	2.28
114	Darbmācības kabīnēis mēlēmām	19.91
115	Kāpņu telpa Nr.1	13.53
116	Veļvēris	3.68
117	Palīgēlpa	2.33
118	Gardarobe	1.91
119	Gardarobe	1.93
120	Gardarobe	1.96
121	Gardarobe	2.10
122	Gardarobe	1.75
123	Gardarobe	2.13
124	Gardarobe	1.78

Nr.	TELPA	m²
127	Gardarobe	2.10
128	Gardarobe	1.59
129	Gardarobe	2.29
130	Gardarobe	1.54
131	Gardarobe	2.32
132	Gardarobe	1.38
133	Gardarobe	2.50
134	Gardarobe	1.46
135	Informācijas centrs	62.75
137	WC	16.88
138	Karējnīcas zālē	41.28
139	Karējnīcas palīgēlpa	8.24
140	Darbmācības kabīnēis zēnēm	51.82
141	Palīgēlpa	8.51
142	Kāpņu telpa Nr.2	13.75
143	Palīgēlpa	2.33
144	Veļvēris	3.62
145	Personāla dušas telpa	3.87
146	Gaitenis	17.89
147	Personāla telpa	24.14
148	Palīgēlpa	9.25
149	Notiktava/tnīvs	8.97
150	Palīgēlpa	9.99
151	Svēšvalodu klase	47.72
152	Notiktava	738.11

APZĪMĒJUMI:	
	Projekējamā sadzīves kanalizācija vīrs grīdas
	Projekējamā sadzīves kanalizācija zem grīstiem
	Projekējamā sadzīves kanalizācija grīdas konstrukcijā
	Traps
	Revīzija / nosēļatapa ar apkalpošanas līklu
	Projekējamais sadzīves kanalizācijas stāvēds
	Projekējamais sadzīves kanalizācijas ventilācijas stāvēds
	Projekējamā cauruļvada aģējis diametrs, ktrums un posma garums
	Dūša
	Klozēpods
	Traku mazgāne
	Roku mazgāne
	Roku mazgāne ar kustu trauzējūnēm
	Klozēpods dīvēkēm ar kustu trauzējūnēm
	Urnāis
	Saimniecības izlēine

Piezīmes:

1. Plāmus skatīt kopā ar izometriskajām slēāmām.
2. Ventilācijas stāvēdu gailus izvēlot 0.5m augstūnā vīrs jumta.
3. Rasējūnā ddi principlāle detaļu īsrījūnū.
4. UK sadzīgas rasējūnūs skatīt kopā ar -AR-, -BK-, -AVK-, -EL- dāju rasējūnēm.
5. Par ±0.00 atzīmū 1. stāvā pēc AR sadzīgas pļēpēmā +150.40m (tas).
6. Kanalizācijas stāvēdus un cauruļvādus grēstu zonā izdēl ar prekondensātsīdēdū 9mm.
7. Revīzīām uz stāvēdēm lētkot slēnā mōnējamas apkalpošanas lūkas: cauruļēlē Ø110 - 200x200mm.
8. Revīzīām grūd lētkot grūd mōnējamas apkalpošanas lūkas: cauruļēlē Ø110 - 200x200mm.
9. Kanalizācijas novadcauruļes diametrs sanīlām tehniskajām lēfēdām:
- roku mazgānēm, sāimniecības izlēnēm un trauku izlēnēm Ø50; izbūves sīpūns i=0.03;
- klozēpodiem - Ø110; izbūves sīpūns i=0.02;
- dūšai - Ø75; izbūves sīpūns i=0.02.

Projekts		LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAUS	
Stādija		PĀRBŪVE	
Pasūtītājs		LUDZĀ BLAUMANA IEIĀ 4	
Būvprojekta vadītājs		BŪVPROJEKTS (BP)	
Pasūtītāja autors		Ludzas novada pašvaldība	
Projekta autors		Reg. Nr. 9000007453 Reliņa iela 16, Ludza, LV-5701	
Datums/Pareizs		1. STĀVA PLĀNS AR K1 TĪKĻIEM	
Pasūtītāja Nr.:		16-35/677	
Dāta:		UK	
Lapas Nr.:		UK-06	
Mēlā:		M 1:100	
Izstrādāja:		I. Timofejevs	
Datums:		14.10.2016	