


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS

Nr.	Izpildāmie darbi	Mērv.	Daudzums
1	<u>Sadzīves kanalizācija K1</u>		
1	PP caurules D200mm T8 klase	m	170.0
2	PP caurules D200mm T8 klase ar siltumizolāciju	m	63.0
3	PP caurules D160mm T8 klase	m	83.3
4	Dzelzsbetona aka DN 1000 mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka	gab	7
5	Dzelzsbetona aka DN 1000 mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) ar siltinātu peldošo tipa vāku, 40tn ķeta lūka	gab	3
6	Iebetonējama uzdeva (aizsargčaula) D200, pie dz.bet. aku grodiem	gab	19
7	Iebetonējama uzdeva (aizsargčaula) D160, pie dz.bet. aku grodiem	gab	12
8	Dubultuzdeva D200 mm	gab	9
9	Noslēgtapa D160 mm	gab	12
2	<u>Lietus ūdens kanalizācija K2</u>		
1	Caurules no PP D200 T8 klase	m	4.5
2	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums D200mm) un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūkas montāža	gab	1
3	Akmeņu nostiprinājuma uzstādīšana izlaides vieta 0,4m³	gab	1

1. Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un norādījumus.
2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

 <div> SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtiņmuīža", Mārupes nov., LV-2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv </div>				PASŪTĪTĀJS:		PROJ. NR.: TP-025-2013
				LUZAS NOVADA PAŠVALDĪBA OBJEKTS: Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai Ludzā, Ludzas novadā RASĒJUMS: Materiālu specifikācijas		PASŪT. NR.: TP-025-2013
						STADIJA: TP
						MARKA: ŪKT
PROJ. VADĪTĀJS	O.KOEMECS		10.2013			SĒJUMA NR.: 2
PROJ.DAĻ.VAD.	A.FJODOROVŠ		10.2013			MĒROGS: B/M
PROJEKTĒJA	A.FJODOROVŠ		10.2013			LAPAS NR.: ŪKT-6